

M 1:20



- 1) Všechny rozměry jsou v "mm"
- 2) Všechny výšky jsou v "m"
- 3) Průrazy pro technolog.potrubí přes stavební konstrukce (stěny, podlahy) budou realizovány v průběhu montážních prací technologické části .
- 4) V případě potřeby je nutno technologické potrubí přispůsobit konkrétním aktuálním podmínkám na stavbě.
- 5) Před započítáním montážních prací nutno proměřit stávající konstrukce a polohu zařízení .
- 6) Prostupy potrubí vedené přes stavební konstrukce budou opatřeny ocel.chráničkou. Prostor mezi potrubím a chráničkou bude vyplněn celoroční univerzální

MERÍTKO 1:20	Jméno	Podpis	Datum	Změna	Navrhl	Kontroloval	Schválil	Datum
	NAVRHL	Bc.KOISSER	10/22					
SKARTAČNÍ ZNAK	KONTROLOVAL	ING. POZDĚNA	10/22					
	SCHVÁLIL	ING. POZDĚNA	10/22					
<div>Thermo konsult</div>	ZAKÁZKA ZS KRNOV – REK. CHLADICHO ZAŘ			CELEK CHLADICÍ ZAŘIZENÍ				
	NÁZEV			ARCHIVNÍ ČÍSLO			Listů	
	CHLADICÍ ZAŘÍZENÍ DISPOZICE – ŘEZ B–B			D-2-331			6	
							Listů	
						7		