

Detašované pracoviště: BRUNTÁL, Zeyerova 17 A (tel. 724 113 326, e-mail: pavlik.br@seznam.cz)

Ing. ŠARMAN Vladimír
Čsl. armády 809/39
K R N O V (794 01)

Vaše značka:
osobně

Naše značka:
004/4-2015

Vyřizuje:
Pavlík Jar.

Bruntál, dne:
28.04.2015

Věc: Stanovisko k předložené projektové dokumentaci pro STAVEBNÍ POVOLENÍ

**STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU. UŽÍVÁ SLEZSKÁ DIAKONIE objekt na
p.č. 884, Horní Předměstí - KRNOV**

Na vaše vyžádání jsem posoudil shora uvedenou stavbu s hlediska Stavebního zákona č. 183/06 Sb., zejména vyhlášky č. 398/09 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících přístupnost a užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

Místo stavby : KRNOV – Horní Předměstí p. č.884 (S PC „N“ 454/54)
Investor : Mateřská škola a Základní škola Slezské diakonie Krnov.
Projektant : Adresát

Předmětem předložené PD je: **MATEŘSKÁ ŠKOLA a ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Slezské diakonie, parcela č. 884 k.ú. Krnov – Horní Předměstí.**

Stávající objekt je podsklepený se 2 NP, ukončený sedlovou střechou.
Podsklepená část, je technické podlaží pro provoz uživatele-provozovatele diakonie.


- I. NP zůstává bez stavebních úprav.
- II. NP projekt řeší dispoziční změny na tolik aby, po dokončení stavebních prací tyto prostory vyhovovaly pro uživatele – žáky.

Stavební úpravy jsou dle požadavku investora prováděny pouze ve 2. NP. Tyto úpravy spočívají v provedení dispozičních změn. Bourání dělicích (nenosných) příček. Vybudování příček nových. S dispozicí prostor a místností, aby tyto prostory vyhovovaly podmínkám užívání i osobám jmenovaným ve vyhlášce 398/09 Sb. pro bezbariérové užívání osobami imobilními. M.j. PD řeší vybudování WC pro tuto populaci. Jako i dosažitelnost všech podlaží schodišťovou plošinou.

Na ploše dvora je jedno stání vyhrazeno pro osobní auto se znakem O 1.

Z hlediska plnění požadavků shora citovaných předpisů, zejména plnění podmínek Vyhl. č. 398/2009 Sb., máme k této dokumentaci tyto připomínky:

Jaroslav Pavlík
odborný konzultant NIPI o.s. v ČR
Zeyerova 17A



Detašované pracoviště: BRUNTÁL, Zeyerova 17 A (tel. 724 113 326, e-mail: pavlik.br@seznam.cz)

1. Vyhrazené stání pro osobní auto se znakem O 1 opatřit jak vodorovným značením, tak svislou DZ IP-12.
2. Kabinu WC pro imobilní: dveře kabiny opatřit symbolem přístupnosti mezinárodním symbolem, (znak osoby na vozičku) v modrém poli. 10 x 10 cm..
3. Schodišťová ramena upravit dle podmínek vyhlášky. Nášlapový schod a pak poslední (jalový stupeň) kontrastně, barevně odlišit od ploch podesty, nebo chodby.

Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu a užívání stavby po dokončení, se současným dodržáním uvedených připomínek 1 až 3.

Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky jsou v realizační dokumentaci přílohy a odpovídat vyhlášce č. 398/09 Sb..

Včetně jejich příloh a detailů. Za použití z publikace „Bezbariérové řešení staveb“, kterou vydal ABF a.s. v r. 2005 a též podmínkám ČSN 736110 navrhování místních komunikací a parkování osobních aut.

Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek,

za předpokladu, že výše uvedené připomínky budou začleněny do jeho podmínek. A jejich realizace bude prověřena nejdříve při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

Děkujeme za spolupráci. A zapůjčenou PD neoznačené paré č. si vyzvedněte na vámi doručenou adresu.

S pozdravem:

Co.: 1x doma

Pavlík Jaroslav
odborný konzultant
NIPI o. s. v ČR:

Jaroslav Pavlík
odborný konzultant NIPI o.s. v ČR
Zeyerova 17A
792 01 BRUNTÁL

