



S2 Atelier
Hrabinská 10
737 01 Český Těšín

VÁS DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE

VYŘIZUJE / LINKA

----- / -----

UP/27.3..2013

Ing. Trojka Ivo/ 591 113 284

VĚC: Vyjádření k územní studii
„**Krnov, ulice Partyzánská, Stará Ježnická**“.

S předloženou studií souhlasíme. Na vedení VN křižujícím lokalitu bude nutno vyměnit konzoly a izolátory z důvodu zvýšení bezpečnosti. S ohledem na zkratový výkon bude dimenze kabelu k trafostanici BR_2042 min. AXEKVCE 3x1x120mm².

Toto vyjádření platí spolu s vyjádřením o existenci zařízení distribuční soustavy v zájmovém území.

S pozdravem

Ing. Trojka Ivo
technik Rozvoje sítí NN a VN - senior



ČEZ Distribuce, a. s.
Děčín, Děčín IV-Podmokly
Teplická 874/6
PSČ 405 02
IČ: 247 29 035

254.