

Ateliér S2

Od: Mojmír Válek [m.valek@iol.cz]
Odesláno: 27. března 2013 8:06
Komu: Starý Josef
Předmět: Krnov-územní studie7-žádost o stanovisko

From: KVAK s.r.o. Hlavackova [<mailto:hlavackova@kvak.cz>]
Sent: Tuesday, March 26, 2013 11:48 AM
To: 'Mojmír Válek'
Subject: Krnov-územní studie7-žádost o stanovisko

Dobrý den,
po prostudování zaslaných podkladů k územní studii US7 lokality mezi ul.Partyzánů a St.Ježnická nemáme zásadní námítky k takto navržené zástavbě a zasíťování.
Vodovod: trasa bez připomínek, materiál navrhujete PE potrubí, naše organizace nepoužívá svařovaný PE, tak tam požadujeme změnu na tvárnou litinu.
Kanalizace splašková: trasa v lok.B bez poznámek, v lok.A v ul.Partyzánů by bylo vhodnější umístit kanalizaci mimo hlavní cestu tam, kde není stávající zástavba
Kanalizace dešťová: v rámci hospodaření s dešť.vodami navrhují doplnit již uvedená opatření ještě o další- místní komunikace rozšířit o silniční příkopy – viz General nakládání s dešť.vodami ve městě Krnov –kap.6,str.29
-zadržování a regulování odtoku z jednotlivých RD by mělo platit i v případě, že se bude jednat o napojení na dešťovou kanalizaci, (případně investor může dešť.vody zpoplatnit).

Pěkný den přeje

Hlaváčková Jana ing.
Krnovské vodovody a kanalizace

From: Mojmír Válek [<mailto:m.valek@iol.cz>]
Sent: Sunday, March 17, 2013 11:52 AM
To: hlavackova@kvak.cz
Subject: *** PROBABLY SPAM *** Krnov-územní studie7-žádost o stanovisko

Paní inženýrko,
přicházím s další územní studií, tentokrát s číslem 7 tj.lokalita Pod Bezručovým vrchem. Opět bude postačující, když to na pracovišti proberete a mailem sdělíte připomínky. V situaci se jistě jako Krnovačka dokážete zorientovat. V příložené zprávě je snad vše dostatečně popsáno. Jen doplním, že v trase hlavních řadů z vodojemu jsem prosazoval vynechat širší koridor. Nakonec byla zvolena příložená varianta s poznámkou, že výstavba kolem vodovodu bude realizována ve 4.etapě a ta je v nedohlednu.
Děkuji za vyřízení. S pozdravem Ing.Mojmír Válek

_____ Informace od ESET NOD32 Antivirus, verze databaze 8165 (20130326) _____

Tuto zprávu proveril ESET NOD32 Antivirus.

<http://www.eset.cz>