



The energy to lead

Ing. Mojmír Válek

č. 154

739 01 Baška

naše značka
5000760302

vyřizuje
Ing. David Cvalín

datum
18.03.2013

Věc:

Krnov - ÚS 7_Pod Bezručovým vrchem

Obec: Krnov

K.ú. - p.č.: Krnov-Horní Předměstí

Stavebník: Město Krnov, Hlavní náměstí 1, 79401 Krnov

Účel stanoviska: Územní plánovací informace

Obdrželi jsme Vaši žádost o vyjádření ve věci "ÚS Krnov_Pod Bezručovým vrchem". K tomuto sdělujeme následující stanovisko.

Území je plynofikováno STL a NTL plynovodem. Tato plynárenská zařízení, včetně jejich příslušenství, jsou součástí distribuční soustavy plynu.

V územním plánu požadujeme:

1. respektovat stávající plynárenská zařízení včetně jejich ochranných a bezpečnostních pásem v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, energetickým zákonem.

- ochranné pásmo STL plynovodů a NTL plynovodů v zastavěném území obce činí 1 m na obě strany od půdorysu plynovodu;

2. zakreslit plynárenská zařízení (PZ) v aktuálním stavu a rovněž nově navržená PZ v detailech části ÚP.

K zaslané dokumentaci máme tyto připomínky:

Konkrétní technické podmínky napojení a rezervace příkonu budou řešeny v následující fázi (DUR, DSP) v rámci tzv. "Smlouvy o připojení k distribuční soustavě" nebo "Smlouvy o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí kupní" (viz dále v textu)

Přeložky stávajících PZ se řeší dle § 70 zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění.

Orientační napojení nových ploch pro zástavbu - viz příložený snímek. Detailní podmínky vč. návrhu dimenzí a všech propojů budou součástí DUR, DSP.

Data pro obce s rozšířenou působností jsou k dispozici na adrese: <http://portal.geostore.cz/uap> (pouze plynovody bez technických údajů).

Adresa pro požadavek exportu aktuálních dat (s vybranými technickými údaji): gis@rwe-smp.cz

Toto vyjádření nenahrazuje souhlas s případnou plynofikací - zárukou dodávky zemního plynu je buď uzavřena "Smlouva o připojení k distribuční soustavě" (v případě vzniku 1 odběrného místa) nebo uzavřená "Smlouva o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí kupní" (v případě vzniku více odběrných míst). Pro podání žádosti o vyhotovení těchto smluv můžete využít následující odkaz: <http://www.rwe-distribuce.cz/cs/kontaktni-system/>

Stanovisko vychází ze znalostí současného a budoucího stavu plynárenských sítí SMP Net, s.r.o., platných k datu vydání tohoto stanoviska.

RWE GasNet, s.r.o.

Klíšská 940/96
401 17 Ústí nad Labem-město
T +420475325131
F +420475325130
E info@rwe-gasnet.cz
I www.rwe-distribuce.cz
IC: 27295567
DIC: CZ27295567

Zapsán do obchodního rejstříku:
Krajský soud v Ústí nad Labem
oddíl C, vložka 23 083
02.06.2006

Bankovní spojení:
ČSOB a.s.
Číslo účtu: 17663193
Kód banky: 0300



The energy to lead

Při respektování uvedených podmínek s návrhem ÚS souhlasíme.

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5000760302 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55.

Ing. David Cvalín
technik strategie sítí
odbor strategie sítí
RWE GasNet, s.r.o.

david.cvalin@rwe.cz

Přílohy: Orientační zakres plynárenského zařízení

	linie NTL/ STL/ VTL/ VVTL plynovodu		ochranné zařízení		kabel protikoroziční ochrany
	nefunkční		kabel		anodové uzemnění
	výstavba		elektrodpřijka		stanice katodové ochrany
	regulační stanice				