

- Výběr nové keramické dlažby bude předem konzultován s orgány státní památkové péče.
- Průběh prací bude fotograficky dokumentován a jedno CD s fotografiemi bude předáno po ukončení prací výkonnému orgánu státní památkové péče.

14. Výtah, WC, rampy i místa v sále budou upravena a vybavena dle vyhl. č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Výrok II. o povolení stavby je vykonatelný nabytím právní moci výroku I. o umístění stavby dle § 94a odst. 5 stavebního zákona.

Odůvodnění:

Městský úřad Krnov, odbor regionálního rozvoje, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. e) stavebního zákona, obdržel dne 18.12.2013 žádost stavebníka Města Krnov, IČ 00296139, Hlavní Náměstí 1, Krnov, zastoupeného Ing. Miroslavem Gerykem, IČ 63015820, Dvořákův Okruh 2149/13, Krnov (dále jen „stavebník“), o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení na stavbu nazvanou „Kino Mír 70 – vestavba výtahu, Náměstí Míru 1/14, Krnov“ s uvedením místa stavby na pozemku par. č. 1 – zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Opavské Předměstí. Dnem podání žádosti (tj. 18.12.2013) bylo zahájeno společné řízení.

K žádosti byla přiložena ve dvojím vyhotovení projektová dokumentace na stavbu nazvanou „Kino Mír 70 – vestavba výtahu“ zpracovaná v prosinci 2013 Ing. Miroslavem Gerykem, autorizovaným inženýrem pro pozemní stavby ČKAIT 1200850, plán kontrolních prohlídek, plná moc, závazná stanoviska dotčených orgánů na úseku nakládání s odpady, krajské hygienické stanice a hasičského záchranného sboru.

Následně dne 27.1.2014 zástupce stavebníka doplnil závazné stanovisko orgánu státní památkové péče a část upravené projektové dokumentace.

Stavební úřad prostudoval předloženou žádost a její přílohy a zjistil, že dle žádosti a jejich příloh je předmětem společného územního a stavebního řízení změna dokončené stavby č. pop. 1 – občanská vybavenost, v části obce Pod Cvilínem, na pozemku par. č. 1 – zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Opavské Předměstí, Náměstí Míru 14, Krnov (Kino Mír 70). Účelem zamýšlené změny dokončené stavby je zajištění bezbariérovosti kina pro osoby se zdravotním postižením. Změna dokončené stavby spočívá:

- ve vestavbě výtahu mezi 1.NP a 2.NP (stavební řízení) a nástavbě výtahové šachty nad střešní část (územní a stavební řízení)
- ve stavebních úpravách obvodového zdiva a vnitřní dispozice, jejichž součástí je zřízení bezbariérového WC (stavební řízení)
- v přístavbě dvou bezbariérových ramp na stávající zpevněné ploše u hlavních vstupů z východní strany objektu (územní a stavební řízení);
 - první rampa bude mít rozměry nástupní plochy 1500 mm x 1500 mm a rozměry šikmé plochy 1500 mm x 1700 mm se sklonem 1:10 (10%) a bude umístěna napravo před hlavním vstupem při čelním pohledu a to tak, že nástupní plocha bude přiléhat k obvodové zdi;
 - druhá rampa bude umístěna do prostoru mezi vstupy, které se nachází na východní zdi stavby, a její celkové půdorysné rozměry budou 7,45 m x 1500 mm; tato rampa je tvořena dvěma šikmými plochami, každá o půdorysných rozměrech 1500 mm x 2200 mm (respektive 2230 mm), se sklonem 1:11,5 (8,7%), jednou mezipodestou o půdorysných rozměrech 1500 mm x 1500 mm a podestou o půdorysných rozměrech 1500 mm x 1820 mm

Stavební úřad tento záměr podle stavebního zákona posoudil ve smyslu § 2 odst. 5 pís. a) – nástavba, pís. b) – přístavba a pís. c) – stavební úpravy, jako změnu dokončené stavby. Tato změna