



	L1 - svetlo Iy - IP20, 2x24W, objíma 250L, kryt 480mm průměr		Zkontrolujte montáž do krabice KU08, 230V, AC, 0,9W, IP20
	L2 - světlo Iy - zafixované 2x28W, zdroj 15, IP20.		
	L3 - světlo Iy - naružené IP40, T22 zdroj 2x28W/2x21, 2x21k		
	signál světla L1, L3, 385-4001340 B + kryt + rám		
	zás.jednotka, 250V/16A, 5518A-A238B+trimelek		
	infrapřevodní antény/přijímače dle dohody krabice KU08,		
	signální prvky je nutné, podle seznamu 35-01mm		
		RK - rozvaděč vytvární, dodávka společně s vytvárním	

OCHRANA:automatické odpojení od zdroje TN-C, TN-C-S

Základný údaj: 793 93 Brantice 339		IDČ : 18010411	
Zodpovednosť:	Výpracová:	Kreslí:	
Ing. Ľuboslav			
Stavba:		Č. zakázky:	
Miesto Krov, Hlavný námetel 901 Krov 794 01		Datum: 11/2013	
Stavba:		Mierka: 1 : 50	
Námetel Miro 7174 Krov 794 01, k.č. Opavské námestie, parc. č. 1		Formát: A2	
Název akcie:	Kino Mir 70 - vestavba výťahu		
Výkres:	ELEKTROINSTALÁCIE - montážni schéma 2NP		