

RVO - Opavská



ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE

KABELOVÝ ROZVOD : 3 PEN, AC 50Hz, 400/230V/ TN-C

VE STOŽÁRECH : 1 NPE, AC 50Hz, 230V/ TN-S

OCHRANNÁ OPATŘENÍ NA STRANĚ NN DLE ČSN 33-2000-4-41 ed.2

ZÁKLADNÍ OCHRANA:

OCHRANA IZOLACÍ ŽIVÝCH ČÁSTÍ

OCHRANA ZÁBRANAMI NEBO KRYTY ŽIVÝCH ČÁSTÍ

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM PŘI PORUŠE:

V SOUSTAVĚ NN JE ZÁKLADNÍ OCHRANA ŘEŠENA AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE


DOPLŇKOVÁ OCHRANA:

UZEMNĚNÝM OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM

LEGENDA PRVKŮ "VO"



SVÍTIDLO NA NOVÉM OCELOVÉM STOŽÁRU SYSTÉMU VEŘ. OSVĚTLENÍ
SVÍTIDLA A MONTÁŽ DODÁVKOU TS KRNOV



SVÍTIDLO NA SAMOSTATNÉM OCELOVÉM STOŽÁRU SYSTÉMU VEŘ. OSVĚTLENÍ
SVÍTIDLO BUDE OPATŘENO TECHNOLOGIÍ LED

01

ČÍSLOVÁNÍ OSVĚTLOVACÍCH BODŮ
–podrobnosti viz D.1.1.7–Legenda svítidel

POZNÁMKA

VŠECHNY PRÁCE MUSÍ BÝT PROVÁDĚNY PŘI PRŮBĚŽNÉ KONZULTACI S MAJITELEM
DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ BUDOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY VYBRANÉHO ZHOTOVITELE STAVBY

REVIZE	POPIS ZMĚNY	VYPRACOVAL	DATUM	PODPIS

GENERÁLNÍ PROJEKTANT: GENERAL DESIGNER: EL4ING EL4ING s.r.o.		INVESTOR: CLIENT: MĚSTO KRNOV Hlavní náměstí 1 794 01 Krnov	AUTORIZACE: AUTHORIZED BY:	
		OBJEDNATEL: PROJECT MANAGER: MĚSTO KRNOV Hlavní náměstí 1 794 01 Krnov	ČÍSLO PARÉ: DOCUMENT SET NUMBER:	
NÁZEV AKCE: TITLE:	REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ - NÁMĚSTÍ MINORITŮ V KRNOVĚ		PROJEKTANT ČÁSTI: SECTION DESIGNER:	Ing. Petr Jurák
STAVEBNÍ OBJEKT: BUILDING PART:	D.1 - DOKUMENTACE INŽENÝRSKÝCH OBJEKTŮ		VYPRACOVAL: ELABORED BY:	Ing. Petr Jurák
			ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: CHIEF PROJECT MANAGER:	Ing. Karel Kadlec
ČÁST: PART:	D.1.1 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ ELEKTROROZVODY VNĚJŠÍ SILNOPROUDÉ		ZAKÁZKA Č.: CONTRACT NO.:	15P21
			DATUM: DATE:	06/2015
OBSAH: CONTENT:	SCHÉMA ZAPOJENÍ		MĚŘITKO: SCALE:	-
			STUPĚN PD: PROJECT STATUS:	DŮR
		ČÍSLO VÝKRESU: DRAWING NUMBER:	REVIZE: REVISION:	
		D.1.1.2	000	