



RMS 2 - stávající R pódia

Domovní rozvodnice ve zdi
IP40/20, fa VREL, vč.12498
rv.1998, oceloplechový
s dveřmi s ocelového plechu

<i>Instalovaný Pi</i>	<i>Den kW</i>	<i>Noc kW</i>
RTSX	14,4	
úprava RMS2	0,288	
stávající RMS2	5,5	
<i>Celkem Pi</i>	<i>20,188</i>	

Výbava :

- jističe vypínací schopnost 10 kA, charakteristika B,C,D
- rozváděč splňuje podmínky IEC/EN 60439-3, EN 50298
- svodiče napojit dle direktiv výrobce a ČSN 62305-1,2,3,4

NAPÁJENÍ :	<i>3x240/400V + PE + N, 50Hz AC</i>
OCHRANA :	<i>automatické odpojení od zdroje TN-C, TN-S</i>

Zdeněk Frýdl, 793 93 Brantice 339		IČO : 18101411	
Zodp.projektant:	Vypracoval:	Kreslil:	
Martina Švecová			
Stavebník :	Město Krnov, Hlavní náměstí 96/1, Krnov 794 01		
Stavba :	SVC Méda Krnov, příspěvková organizace, Dobrovského 16, 794 01 Krnov		
Název akce:	SVČ Méda - rekonstrukce velkého sálu		
Výkres:	úprava RMS2, montážní schéma		
		Č.zakázky:	
		Datum:	03/2015
		Měřítko:	A4
		Formát:	A4
		Č.výkr.:	E3