



RCD2

IR2

J12

J13

J14

J15

J16

J17

J18

J19

J20

J21

J22

L123

sazba

ukončit rezerva

F7-40/4/0,03A

část R1 - prostory 1NP

PE

wl.

N RCD2

N

PE

wl.

3Cx2,5 CYKY

3Cx2,5 CYKY

3Cx2,5 CYKY

3Cx2,5 CYKY

3Cx2,5 CYKY

3Cx1,5 CYKY

3Cx1,5 CYKY

3Cx1,5 CYKY

3Cx1,5 CYKY

3x1,5 CYKY

3Cx1,5 CYKY

3Cx2,5 CYKY

101a
TUV
3,5kW105a
TUV
3,5kW

101

102

103

101a-107a
0,291kW103
0,72kW102
0,576kWschodiště
0,648kWvenek
0,42kW107a
TUV
3,5kW

ČM

číslo místnosti

Provedená úprava :

J12 - pro ohřev TUV 101a

R - zrušit

J13- výměna jističe za 16A/1 pro ohřev TUV 105a

J17- napojení osvětlení 201a - 207a

J22- dodávka jističe 16A/1 pro ohřev TUV 107a

NAPÁJENÍ :	3x240/400V + PE + N, 50Hz AC
OCHRANA :	automatické odpojení od zdroje TN-C, TN-S

Zdeněk Frýdl, 793 93 Brantice 339		IČO : 18101411	
Zodp.projektant:	Vypracoval:	Kreslil:	
Ing. Vladimír Šarman			
Stavba:		Zřízení bezbariérového WC a vstupu v MŠ a ZŠ Slezská Diakonie Krnov	
Stavebník:		Město Krnov, Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Krnov	
Místo stavby:		Krnov , Hlubčická 293/11 na parc.č. 883 v k.ú., Krnov - Horní Předměstí	
Výkres:		ELEKTROINSTALACE - RE+R1 obvodové schéma	
Č.zakázky:		Datum: 06/2016	
Měřítko:		Formát: A4	
Č.výkr.:		E2 04	

FREEL ELEKTRO
ZDENĚK FRÝDL
projekt - provedení - revize - obsluha