



Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu

Ve smyslu § 27 a ve vztahu k § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

Nejedná se o veřejnou zakázku zadávanou podle zákona. Pokud zadavatel chce některá ustanovení zákona použít, výslovně to v této výzvě uvádí, při posuzování míry naplnění těchto ustanovení postupuje analogicky, jako podle zákona.

Zadavatel Vás tímto vyzývá k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební a montážní práce na akci:

„Sanace kanalizace v Krnově, ul. Koperníkova“

1. ZADAVATEL

Zadavatel: Krnovské vodovody a kanalizace s.r.o.
Adresa: M. Gorkého 816/11, Krnov, PSČ 794 01
Zástupce: Ing. Libor Staněk – jednatel společnosti
IČ: 47674148
DIČ: CZ 47674148
Bankovní spojení: KB Krnov, čís. účtu 31305-771/0100

Kontaktní osoba: Heller Milan
tel.: 554 610 641
mob.: 602 544 282
e-mail: heller@kvak.cz

2. PŘEDMĚT PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předmětem plnění zakázky je provedení stavby „Sanace kanalizace v Krnově, ul. Koperníkova“. Jedná se o provedení oprav stoky, v úseku mezi revizními šachtami: Š 3432008 - Š 3432025 v profilu DN 300 mm, v délce 110 m.

Popis stávající kanalizace:

Jedná se o betonové potrubí o profilu DN 300, které je po celém obvodu zkorodované s trhlinami ve dně a stěnách. Revizní šachty č.: Š3432024 a Š3432025 je zapotřebí opravit – dna šachet, kde jsou kalové prostory se musí vyčistit, zavézt kamenivem a zabetonovat. Hloubka těchto šachet je 1,95 m. Kanalizace je uložena v místní komunikaci.

Popis poptávaných prací:

Oprava bude provedena bezvýkopovou inverzní technologií vložkováním s tloušťkou vložky profilu DN 300 min. 8 mm. Zavádění rukávce do sanovaného potrubí bude provedeno tzv. inverzováním, tj. převrácením vložky po její podélné ose. Pro roztažení rukávce do plného profilu sanovaného potrubí bude použita voda nebo vzduch a pro vytvrzení bude použita teplá voda nebo pára.

