


Poznámky:

Odvětrávání místností je členěno do tří propojených prvků s několika skupinově nebo jednotlivě spínanými ventilátory. Potrubní soustava (K1) bude vyústěna komínovým vývodem do venkovního prostoru. Potrubní soustava (K2) bude vyvedena světlíkem ve středu místnosti č.6 nad úroveň střechy. Třetí soustava (K3) bude vyvedena v boční stěně do venkovního prostoru. Konkrétní údaje a specifikace k soustavě odvětrávání je popsána v souhrnné technické zprávě.

Vytápění se bude sestávat z radiátorů korado v částech s nově zbudovaným potrubím. Stávající tělesa budou nahrazena. Teplovodné potrubí bude z mědi. Veškeré technické informace o síle materiálu či velikosti otopných těles budou uvedeny v souhrnné technické zprávě.

Legenda:

- V1 - V16 ventilátory pro odvod vzduchu
- K1 - K3 komínové vyústění
- T1 - T14 otopné tělesa

| | | |
|---|--|--|
| INVESTOR | Jana Pechová Hl. náměstí 90/22, Krnov, 794 01 IČO: 03870791 | Petr Kovařík Ježnická 43 794 01 Krnov IČO : 64621952 email: peta.kovarik@centrum.cz tel.: 777 115 859 |
| NAVRHL | Petr Kovařík, Ježnická 43, 794 01 Krnov | |
| PROJEKTANT | Petr Kovařík, Ježnická 43, 794 01 Krnov | |
| KRESLIL | Ing. Jaroslav Kubáň, Pionýrů 341/30, 794 01 Krnov | |
| NÁZEV: | |  DENNÍ BAR ZDRAVÍ Hlavní náměstí 3a, KRNOV |
| OBSAH: <i>situační schéma světelných obvodů</i> | | |
| MĚŘÍTKO: | | |
| 1:100 | | |
| ČÍSLO VÝKRESU: | | E3 |