

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

NA BĚLIDLE 7, 702 00 OSTRAVA

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE: 7.11.2016, 20.12.2016
SPIS. ZNAČKA: S-KHSMS 58107/2016/BR/HV
ČÍSLO JEDNACÍ: KHSMS 239/2017/BR/HV
VYŘIZUJE: Kačurová Alena/HV
Tkačíková Leona/HOK
Vlčková Dita/HP

Petr Kovařík

Ježnická 43
794 01 Krnov

TEL.: 554 774 125

E-MAIL: alena.kacurova@khssova.cz

DATUM: 3.1.2017

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, jako místně a věcně příslušný správní úřad podle § 82 odst. 1 a odst. 2 písm. i) zákona č. 258 /2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 zákona č. 258/2000 Sb. § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, posoudila žádost fyzické osoby podnikající Jany Pechové, se sídlem Hlavní náměstí 90/22, 794 01 Krnov, IČ 03870791, zastoupené na základě plné moci ze dne 28.6.2016 Petrem Kovaříkem, se sídlem Ježnická 43, 794 01 Krnov, IČ 64621952, ze dne 7.11.2016, o závazné stanovisko k projektové dokumentaci k ohlášení stavby na akci „Denní bar zdraví, Hlavní náměstí 3a, č. p. 38, 794 01 Krnov, parc. č. 80/1 v k. ú. Krnov – Horní Předměstí“.

Po zhodnocení souladu předložených podkladů s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě vydává v řízení podle § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podle ustanovení § 82 odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. toto závazné stanovisko:

s projektovou dokumentací k ohlášení stavby na akci „Denní bar zdraví, Hlavní náměstí 3a, č. p. 38, 794 01 Krnov, parc. č. 80/1 v k. ú. Krnov – Horní Předměstí“

s o u h l a s í .

V souladu s § 77 zákona č. 258/2000 Sb. a § 4 odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb., se souhlas váže na splnění následujících podmínek:

1. Před zahájením užívání je nutno doložit doklady o vhodnosti použitých materiálů pro styk s pitnou vodou dle vyhlášky č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, ve znění pozdějších předpisů.

Odůvodnění:

Na základě žádosti fyzické osoby podnikající Jany Pechové, se sídlem Hlavní náměstí 90/22, 794 01 Krnov, IČ 03870791, zastoupené na základě plné moci ze dne 28.6.2016 Petrem Kovaříkem, se sídlem Ježnická 43, 794 01 Krnov, IČ 64621952, ze dne 7.11.2016, o závazné stanovisko k projektové dokumentaci k ohlášení stavby na akci „Denní bar zdraví, Hlavní náměstí 3a, č. p. 38, 794 01 Krnov, parc. č. 80/1 v k. ú. Krnov – Horní Předměstí“, ze dne 7.11.2016, posoudila Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě jako dotčený správní úřad soulad předložené projektové dokumentace s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví.

IČ: 71009167

ID datové schránky: w8pai4f

Web: www.khssova.cz

Úřední hodiny:

pondělí, středa 8:00 – 17:00

Dne 29.11.2016 pod č.j. KHSMS 62178/2016/BR/HV byla vydána výzva k doplnění projektové dokumentace o půdorys 2. NP včetně zakreslení chráněných vnitřních prostor stavby a zhodnocení vlivu hluku z provozu navrhovaného vzduchotechnického zařízení na tyto prostory v denní době ve smyslu ustanovení § 30 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., a ustanovení § 11 odst. 1, 3 Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů, o upřesnění a doklady, že komínovým vyústěním vzduchotechniky z tohoto zařízení nedojde k nepříznivému ovlivnění místností ve vyšším podlaží, o upřesnění odvětrání WC muži, předsíně WC potravinářského personálu a skladu baru (10), o upřesnění umístění odkládací a odkapávací plochy v umývárně černého nádobí, o upřesnění skladování a likvidace organických odpadů z tohoto zařízení, o upřesnění, zda se jedná o kuřácké či nekuřácké zařízení, o upřesnění vhodného umístění škrabky brambor s vyloučením z provozu kuchyně. Projektová dokumentace byla předložena doplněná dne 20.12.2016.

Jedná se o stavební úpravy pro změnu v užívání stavby I.NP budovy, a to z prodejny elektro na denní bar zdraví. Dispozičně je rozděleno na zádveří (m.č.1), 1 WC ženy a invalidé (2), 1 WC muži s 1 pisoárem a předsíní s umývadlem (3), dvě úklidové komory s výlevkami (4,7), hostovskou místnost s 10 místy k sezení (5), kuchyň (6) s oddělenými plochami pro přípravu masa s lednicí a dřezem, čistou přípravnu zeleniny s lednicí a dřezem, oddělenými umývárnami kuchyňského nádobí s dvoudřezem a stolního nádobí s dřezem a myčkou. Umývadlo k mytí rukou potravinářského personálu je řešeno v kuchyni i u výdeje stravy. Dále je řešena stavebně oddělená hrubá přípravná zeleniny (8) s umývadlem, dřezem, škrabkou, sklad kuchyně (9), sklad baru (10), zádveří (11), kancelář se šatnou pro 2 zaměstnance (12) a WC pro zaměstnance s předsíní a umývadlem (13).

Zařízení je napojeno na veřejný vodovod, teplá voda bude zajištěna centrálním přívodem i kombinovaným zásobníkem na TUV, odpadní vody jsou svedeny do veřejné kanalizace. V úklidové komoře (4) bude umístěn mobilní lapač tuků a olejů MOBILAP 1. Vytápění je řešeno centrálně ÚT.

Součástí PD je Výpočet denního a umělého osvětlení (Výpočet činitele umělého a denního osvětlení a Protokol o provedených výpočtech) v místnosti kanceláře, hostovské místnosti, v hrubé přípravně zeleniny, kuchyni a ve skladu kuchyní – tyto místnosti jsou určeny jako místnosti s trvalým pobytem osob. Na pracovišti s trvalým pobytem osob, osvětlovaném sdruženým osvětlením jsou dodrženy minimální hodnoty. Na základě tohoto výpočtu denního osvětlení byl zpracován výpočet umělého osvětlení, který vyhovuje požadavkům ČSN EN 1246-1.

Větrání je řešeno přirozeně okny i uměle vzduchotechnikou – kuchyně, hostovská místnost, WC hostů, úklidové komory s vyústěním průduchů (VZT K1, K2) nad střechem objektu, vyústění VZT K3 – WC personálu s předsíní je navrženo v boční stěně stávající přízemní části objektu. Větrání kuchyně je řešeno VZT s přívodem i odvodem vzduchu (K2), hostovská místnost bude větrána přirozeně okny v čelní stěně objektu i ventilátorem o výkonu 960 m³/hod.. Zařízení bude nekuřácké, provozní doba zařízení bude od 7.00 do 17.00 hodin. Sortimentem prodeje bude do 50 porcí jídel denně.

Podmínka byla stanovena s ohledem na ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a směřuje k ověření požadavků na kvalitu použitých materiálů pro přímý styk s pitnou vodou uvedených ve vyhlášce č. 409/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a dále k ověření, že použité materiály nezhorší jakost dodávané pitné vody ve stanovených ukazatelích nad limity uvedené v příloze č.1 vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů.

Předložený návrh je při respektování stanovené podmínky v souladu s požadavky zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, s požadavky zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) ve spojení s požadavky Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů a s požadavky Nařízení ES č. 852/2004 o hygieně potravin a souvisejících předpisů.

„Otisk úředního razítka“

Rozdělovník:

Počet výtisků vyhotoveného dokumentu: 1 á 1

list

1x adresát , počet listů 1(DS)

1x KHS ÚP Bruntál, odd.HV, počet listů 1

MVDr. Michaela Pavelková, v.r.

pověřená zastupováním vedoucího

oddělení hygieny výživy

Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se
sídlem v Ostravě