

Příloha k PD E1, E3

ČM + účel místnosti	Ochrana dle ČSN 332000-4-41 ed.2	Prostředí dle ČSN 332000-5-51 ed.3	Osvětlení dle ČSN EN 12464-1
101 - chodba	TN - S + RCD	AA5,AB5,AD1,BA1,CA1,CB1	100 lx
102,111 - šatna	TN - S + RCD	AA5,AB5,AD1,BA1,CA1,CB1	200 lx
103 - koupelna	TN -S+RCD+SEBT	AA5,AB5,AD1,BA1,CA1,CB1	200 lx
104 - příprava	TN -S+RCD+SEBT	AA5,AB5,AD2,BA1,CA1,CB1	300 lx
105,106 - WC	TN - S + RCD	AA5,AB5,AD1,BA1,CA1,CB1	200 lx
107,108 - sklad	TN - S + RCD	AA5,AB5,AD1,BA1,CA1,CB1	100 lx
109 - příprava	TN -S+RCD+SEBT	AA5,AB5,AD2,BA1,CA1,CB1	300 lx
110 - chodba	TN - S + RCD	AA5,AB5,AD1,BA1,CA1,CB1	100 lx
112 - úklid	TN - S + RCD	AA5,AB5,AD1,BA1,CA1,CB1	100 lx
113 - sklad	TN - S + RCD	AA5,AB5,AD1,BA1,CA1,CB1	100 lx
114 - sklad	TN -S+RCD+SEBT	AA5,AB5,AD2,BA1,CA1,CB1	100 lx
115 - kuchyně	TN -S+RCD+SEBT	AA5,AB5,AD2,BA1,CA1,CB1	500 lx
116 - umývárna	TN -S+RCD+SEBT	AA5,AB5,AD2,BA1,CA1,CB1	200 lx
117 - výdej	TN -S+RCD+SEBT	AA5,AB5,AD2,BA1,CA1,CB1	300 lx
118 - sklad	TN - S + RCD	AA5,AB5,AD1,BA1,CA1,CB1	100 lx
119 - údržba	TN -S+RCD+SEBT	AA5,AB5,AD1,BA1,CA1,CB1	300 lx
120,121 - WC	TN - S + RCD	AA5,AB5,AD1,BA1,CA1,CB1	200 lx
122 - chodba	TN - S + RCD	AA5,AB5,AD1,BA1,CA1,CB1	100 lx
123 - vstup	TN - S + RCD	AA5,AB5,AD1,BA1,CA1,CB1	100 lx
124 - kancelář	TN - S + RCD	AA5,AB5,AD1,BA1,CA1,CB1	500 lx
125 - venek	TN - S + RCD	AA8,AB8,AD2,BA1,CA1,CB1	50 lx
126 - strojovna	TN -S+RCD+SEBT	AA5,AB5,AD1,BA1,CA1,CB1	200 lx