



SEBT - svorka doplňujícího pospojování / čl.544 ČSN 332000-5-54 ed.3/

UPOZORNĚNÍ :

Veškeré přívody a odvody na SEBT musí být správně
očíslovány za účelem následných revizí elektro !

SEBT 1 v ČM 101

SEBT 2 v ČM 102

NAPÁJENÍ :	3x240/400V + PE + N, 50Hz AC
OCHRANA :	automatické odpojení od zdroje TN-C, TN-S

Zdeněk Frýdl, 793 93 Brantice 339		IČO : 18101411	
Zodp.projektant:	Vypracoval:	Kreslil:	
Ing Jana Fišarová			
Investor: Město Krnov, Hlavní náměstí 96/1, Krnov, IČ 00296139		Č.zakázky:	
Název akce: Zdravotní středisko Žižkova 7, Krnov		Datum: 05/2017	
Výkres: ELEKTROINSTALACE - Rozváděč RZO obvodové schéma		Měřítko: A4	
		Formát: A4	
		Č.výkr.: E1 04	