



rozváděč u vstupu do
budovy v pravo.
Dodat jistič 25A/3/B

ČM
číslo místnosti

NAPÁJENÍ :	3x240/400V + PE + N, 50Hz AC
OCHRANA :	automatické odpojení od zdroje TN-C, TN-S

Zdeněk Frýdl, 793 93 Brantice 339		IČO : 18101411	
Zodp.projektant:	Vypracoval:	Kreslil:	
Ing Jana Fišarová			
Investor:		Město Krnov, Hlavní náměstí 96/1, Krnov, IČ 00296139	
Název akce:		Zdravotní středisko Žižkova 7, Krnov Stavební úpravy pro rozšíření zubní ordinace	
Výkres:		ELEKTROINSTALACE - Rozváděč RZO obvodové schéma	
Č.zakázky:		Datum: 05/2017	
Měřítko:		Formát: A4	
Č.výkr.:		E1 01	