



Legenda potrubí

- Teplá voda (stoupačka DN 40, 32, rozvody na chodbě DN 40, rozvody v bytech DN 20)
- Studená voda (stoupačka DN 40, 32, rozvody na chodbě DN 40, rozvody v bytech DN 20)
- - - - - - Cirkulace (stoupačka DN 32, 25, rozvody na chodbě DN 32)

Poznámka:

- veškeré rozvody budou umístěny na chodbě v SDK kufru pod stropem, zateplí Ti vata
- vodorovná potrubí osadit do hřebene a překrýt Ti s hliníkovou fólií + trubky izolovat TI Mirelon tl. 40 mm
- stávající vodoměr v bytovém jádru v koupelně
- novými rozvody až ke stávajícímu vodoměru
- napojit se v podhledu
- uzávěr na chodbě - (studené vody, teplé vody, cirkulace)
- vodorovná potrubí PPR PN 20
- hlavní přívod studené vody do Veolia DN 63
- každý vchod má svůj přívod studené vody - posílit přívod studené vody

| | | | |
|----------------|---|------------|----------|
| PROJEKTOVAL | ROMAN HÁJEK, IČ 76404480 | STUPEŇ | ... |
| VYPRACOVAL | PETR KOVÁŘIK, IČ 64621952 | FORMÁT | 5A4 |
| AUTORIZOVAL | ČKAIT 1101138 | DATUM | 5/2017 |
| MÍSTO STAVBY | s. u. Krnov - Horní Přehradě, parc. č. 388/14, 388/15, 388/16, 389/7 | Č. ZAKÁZKY | 30/RH/17 |
| INVESTOR | Město Krnov, Hlavní nám. 1, Krnov | Č. VÝKRESU | 04 |
| NÁZEV ZAKÁZKY | Výměna rozvodů vody BD s pečovatelskou službou, ul. Slezská 1, 3, 5 - Krnov | | |
| OZNAČ. VÝKRESU | Půdorys 4. NP | | |