



viz - PD E1

hlavní domovní vedení (HDV)
pro byty 1NP - 7NP (56byťů)

v každém patře v REX shodně

3xsv. BDS 120/8x0,75-10

sv. BDS 120/8x0,75-10(zž)

sv. BDS 120/8x0,75-10(zž)

NAPÁJENÍ : 3x240/400V + PE + N, 50Hz AC

OCHRANA : automatické odpojení od zdroje TN-C, TN-S

Zdeněk Fryd, 793 93 Brantice 339	IČO : 18101411	
Zodp.projektant:	Vypracoval:	Kreslil:
Stavba :	Rekonstrukce elektroinstalace společných prostor bytového domu Krnov, SPC D9, 794 01	
Stavebník :	Město Krnov, Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Krnov	
Výkres :	ELEKTROINSTALACE - přenos energie dům D9	
Č.zakázky:	Datum:	Měřitko:
	09/2017	A2
Č.výkr.:	E1 01	

Rozdělení TN-C na TN-S pro bytové rozváděče RBx provedeno vždy za elektroměrem!

Svodiče přepětí SPD 1+2 instalovat do jednotlivých RB