

- LEGENDA
- vývod 24VAC SELV
 - rozbočná krabice s vrškem KO97V
 - židlo pohybu 360° s možností spínání LED svítidel
 - zdroj malého napětí pro automatické pisoáry
 - okruhy malého napětí SELV
 - okruhy 230V do 10A

LEGENDA SVÍTIDEL

1 d410 3x7 840 Interiérové přisazené LED svítidlo, opálový difuzor (3122 lm; 32.0 W; 33xLED)

Legenda místností							
Č. Míst.	Funkce	Ref. číslo [-]	E _m [lx]	U ₀ [-]	UG _{R_L} [-]	R _s [-]	Poznámka
-	Chodba / umývárna	5.2.4	200	0,4	25	80	
-	Předsíně WC	5.2.4	200	0,4	25	80	
-	WC	5.2.4	200	0,4	25	80	

- POZNÁMKY:
- nové obvody budou napojeny na stávající světelný přívod
 - obvod osvětlení a obvod pro pisoáry budou připojeny v samostatných krabicích, aby bylo možno napojit případně samostatně jištěné přívody

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE:




Rozvodné soustavy:

- 3NPE stř. 50Hz, 400/230V TN–S

Ochrana před úrazem elektrickým proudem bude zajištěna v souladu s ČSN 33 2000–4–41 ed.2, ČSN 33 2000–5–54 ed.3, a souvisejícími normami podle odkazů v těchto normách.

Ochrana při poruše je zajištěna ochranným pospojováním a automatickým odpojením od zdroje.

Ochrana před nebezpečným dotykem bude zajištěna izolací živých částí, kryty nebo přepážkami.

AKCE	Základní škola Krnov, Žižkova 3, Krnov, oprava stávajících hygienických zařízení v prostoru tělocvičny										 ELEKTRO BLAŽÁK OD NÁVRHU PO REALIZACI											
VYPRACOVAL	RADIM BLAŽÁK				KONTROLOVAL		RADIM BLAŽÁK															
MÍSTO	Krnov										PARÉ											
INVESTOR	Město Krnov, Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov, IČO: 00296139																					
ČÁST	D.1.4		DATUM		11/2017		ZAKÁZKA		2017/185		STUPEŇ		DPS		FORMÁT		2x A4		MĚŘÍTKO		1:50	
ČÁST	SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA												ČÍSLO VÝKRESU		D.1.4-3							
PŘÍLOHA	Elektroinstalace WC - 2.NP																					