



č.  
číslo místnosti

Odsávání pro byty řady 2  
0,25kW-střecha objektu

ovládače 1NP - 10NP v bytech  
propojit paralelně

Odsávání pro byty řady 3  
0,25kW-střecha objektu

ovládače 1NP - 10NP v bytech  
propojit paralelně

NAPÁJENÍ :	3x240/400V + PE + N, 50Hz AC
OCHRANA :	automatické odpojení od zdroje TN-C, TN-S

Zdeněk Frýdl, 793 93 Brantice 339		IČO : 18101411	
Zodp.projektant:	Vypracoval:	Kreslil:	
Stavba : Rekonstrukce elektroinstalace společných prostor bytového domu Krnov, SPC K, L, M, 794 01		Č.zakázky: 09/2017	
Stavebník : Město Krnov, Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Krnov		Měřitko: A4	
Výkres: ELEKTROINSTALACE - RVZT obvodové schéma		Č.výkr.: E4 02	