




| ozn. | schéma výrobku   | popis výrobku  | počet ks |
|------|--|--|----------|
| P1   |   | <p>plastové okno 1200/800mm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sklopné,</li> <li>- rám min. 5-ti komorový, staveb. hloubka min. 70mm, s dvojitým těsněním,</li> <li>- plast.profilů třídy A, min. tl. vnější stěny profilu 3mm, min. tl. výztuhy 1,5mm,</li> <li>- křídla bez členění</li> <li>- barva rámu i křidel z obou stran bílá,</li> <li>- zasklení- izolační sklo průhl., čiré 4+16+4 mm, plastový (teplý) distanční rámeček,</li> <li>- výsledná hodnota souč.prostupu tepla pro celé okno max. <math>U_w=1,2W/m^2K</math></li> <li>- celoobvod. kování, klika bílá standard, mikroventilace</li> <li>- vnitřní parapet - ker. obklad (cca hl.140mm)</li> <li>- vnější parapet: plechování</li> <li>- K/1 (pozinkplech RŠ do 200mm vč. vodních drážek</li> </ul>               | 1        |
| P2   |   | <p>Dtto P/1, ale<br/>okna budou mít zajištěno otevírání pákovým ovladačem</p>  | 3        |
| P3   |  | <p>Plastové dveře (cca 900/2000mm) vnější do otvoru cca 1100 a 2100mm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- jednokřídlové, levé, otevíravé ven</li> <li>- členění dle schématu s izol. plnou výplní (odsouhlasit investorem)</li> <li>- izolační dvojsklo 4-16-4 ( ornament), okopový profil dole</li> <li>- výsledná hodnota souč.prostupu tepla pro celé dveře max. <math>U_d=1,7W/m^2K</math></li> <li>- rám min. 5-ti komorový, staveb. hloubka min. 70mm, s dvojitým těsněním, plast.profilů třídy A, min. tl. vnější stěny profilu 3mm, min. tl. výztuhy 1,5mm,</li> <li>- barva zárubní i křidel z obou stran bílá,</li> <li>- nízký hliníkový práh, dvojitě těsnění,</li> <li>- zámek bezpečnostní FAB</li> <li>- kování koule - klika standard,</li> <li>- stavěč dveří</li> </ul> | 1L       |

Poznámka : - přesné rozměry výrobků budou před výrobou zaměřeny na stavbě a bude předložena dílenská dokumentace výrobků k odsouhlasení

|  |  |  |                             |
|--|--|--|-----------------------------|
| PROJEKTANT   | Ing. Jana Fišarová   | Ing. Jana Fišarová                                   |                             |
| INVESTOR   | Město Krnov, Hlavní náměstí 96/1, 79401 Krnov, IČ: 296 139 | Albrechtická 194<br>794 01 Krnov<br>IČO : 451 743 77 |                             |
| NÁZEV:   |  | DATUM:   | 06/2017                     |
| Garáže Městské policie Krnov,<br>parc.č. 1266 k.ú. Opavské Předměstí |  | STUPEŇ PD:   | DPS                         |
| OBSAH:   | Výpis plastových prvků                                     | MĚŘITKO:   | ČÍSLO VÝKRESU:<br>D 1.1- 05 |