



ČM + účel místnosti	Ochrana dle ČSN 332000-4-41 ed.2	Prostředí dle ČSN 332000-5-51 ed.3	Osvětlení dle ČSN EN 12464-1
111 -prodejna	TN - S + RCD	AA5,AB5,AD1,BA1,CA1,CB1	300 lx navýšeno na 500 lx
112 - kancelář	TN - S + RCD	AA5,AB5,AD1,BA1,CA1,CB1	300 lx navýšeno na 500 lx
113 - úklid	TN - S + RCD	AA5,AB5,AD1,BA1,CA1,CB1	100 lx
114 - umývárna	TN -S+RCD+SEBT	AA5,AB5,AD1,BA1,CA1,CB1	200 lx
115 - WC	TN -S+RCD+SEBT	AA5,AB5,AD1,BA1,CA1,CB1	200 lx
116 - chodba	TN - S + RCD	AA5,AB5,AD1,BA1,CA1,CB1	100 lx
117 - provozní místn	TN - S + RCD	AA5,AB5,AD1,BA1,CA1,CB1	200 lx

Veškerý rozvod pod omítkou či v dutinách stěn, stropů a podlah.
Parapet vypínačů 0,9-1,1m, zásuvek 0,5m. Jiné viz PD.
Vysvětlivka :
P-1,2 tzn. 1,2m spodní okraj ke krabici od podlahy
G - galérie s atestem nad umyvadlo, zásuvka + osvětlení

Světla nouzová označit piktogramem s vyznačeným směrem úniku !

Přesné umístění světel viz výpočet osvětlení.

Ostatní viz technická zpráva.

vodiče viz PD - D.1.4.5. 03

	LA - světlo fy Modus, LED vestavné mížkové ISR 37W, 4300 lm, teplé bílá, 596 x 596mm, IP20		spínač fazení č.1, 3558-AD1345 B + kryt + rám
	LB - světlo fy Modus, LED, se skleněným krytem BAL 40W, 4100 lm, teplé bílá, d - 400mm, se závěsem		spínač faz.5, 3559-A02345 B+ kryt+rám.
	LC - světlo fy Modus, LED, přisazené BRS 2729 3700 lm, teplé bílá, d-375mm, IP40		spínač fazení č.1,10A/250V AC, 3558A-06940B, IP44,
	LD - světlo fy Modus, LED, prachotěsné PL 20W, 2750 lm, teplé bílá, 675 x 135mm, IP65		Odsávací ventilátor typu TUBO 100, 230V
	Nouzové světlo fy Modus, LED, na závěs, InfinityII AC svítící stále, režim SA, 1hod, LED 1W, IP44		zás.jednonás.250V/16A 5518A-A2349B+rámeček
			zásuvka v provedení IP44

	EPS - autonomní hlásič kouře bateriový
	krabice přístrojová speciální LK 80x16 T HB(panelová)
	SQA senzor kvality vzduchu, IP21, 230V/1A,(CO2,kouř -)
	HDS stávající přípojková skříň
	RE/MRF elektroměrový rozváděč a hlavní rozváděč objektu

NAPÁJENÍ :	3x240/400V + PE + N, 50Hz AC		
OCHRANA :	automatické odpojení od zdroje TN-C, TN-S		
Zdeněk Frydl, 793 93 Brantice 339		IČO : 18101411	
Zodp.projektant:	Vypracoval:	Kreslil:	
Ing. Šarman Vladimír			
Investor:		Město Krnov, Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov	
Datum:		03/2018	
Název akce:		Prodejna zdravé výživy parc.č. 36/5 k.ú. Krnov - Horní Předměstí	
Měřítko:		1 : 50	
Výkres:		ELEKTROINSTALACE - montážní schéma prodejny	
		Č.zakázky:	
		Formát: A2	
		Č.výkrs: D.1.4.5.02	