

legenda:

STAVBU A ZKOUŠENÍ VODOVODU PROVĚST DLE ČSN 75 5911 A ČSN EN 806
DOMOVNÍ ARMATURY DLE VÝBĚRU INVESTORA

ROZVODY DOMOVNÍHO VODOVODU PROVĚST Z PLASTOVÝCH PPR TRUBEK
POTRUBÍ STUDENÉ VODY IZOLOVAT TRUB. PĚNOVOU PE IZOLACÍ TL. 5 mm
POTRUBÍ TEPLÉ VODY IZOLOVAT TRUB. PĚNOVOU PE IZOLACÍ TL. 20 mm
EOV ELEKTRICKÝ OHŘÍVÁK TEPLÉ VODY BOSCH ES120-115 l
D DŘEZ

U
UMYVADLO

VÝLEVK A ZÁVĚSNÁ VL

WC
ZÁCHODOVÁ MÍSA S MONTÁŽNÍM RÁMEM A SPLACHOVAČEM

MBD STOJÁNKOVÁ MÍŠÍČÍ BATERIE DŘEZOVÁ

STOJÁNKOVÁ MÍSÍČÍ BATERIE UMYVADLOVÁ

NĀSTĚNNĀ MÍSÍČÍ BATERIE VANOVÁ S HAD. SPRCHOU

KU KULOVÝ UZÁVĚR

KULOVÝ UZÁVĚR S OVODNĚNÍM


PV POJISTNÝ VENTIL

ZV ZPĚTNÝ VENTIL

RV ROHOVÝ VENTIL S HADICOVOU PŘÍPOJKOU

legenda potrubí:

STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ STUDENÉ VODY
STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ TEPLÉ VODY
NOVÉ POTRUBÍ STUDENÉ VODY
NOVÉ POTRUBÍ TEPLÉ VODY

VED. PROJEKTANT: Ing. Vladimír Šarman		VYPRACOVAL: Bořis Novotný	
INVESTOR: Město Krnov, IČ: 00296139 Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov		TERMOSERVIS HLAVNÍ NÁM. 28, KRNOV  +420 603 306 501	
AKCE: Provozovna kadeřnictví Parc. č. 36/5 v k.ú. Krnov - Horní Předměstí		DATUM: únor 2018	
OBSAH: ZTI - domovní vodovod Rozvinnutý řez		Čís. ZAK.: 1802 STUPEŇ: DSP	
		Čís.vyvr./FORMÁT: a02/A3	
		MĚŘÍTKO: 1:50	