

ČM + účel místnosti	Ochrana dle ČSN 332000-4-41 ed.2	Prostředí dle ČSN 332000-5-51 ed.3	Osvětlení dle ČSN EN 12464-1
101 - kadeřnictví	TN - S + RCD	AA5,AB5,AD1,BA1,CA1,CB1	500 lx
102 - nechtové studio	TN - S + RCD	AA5,AB5,AD1,BA1,CA1,CB1	500 lx navýšeno na 600 lx
103 - denní místnost	TN - S + RCD	AA5,AB5,AD1,BA1,CA1,CB1	300 lx navýšeno na 500 lx
104 - WC	TN -S+RCD+SEBT	AA5,AB5,AD1,BA1,CA1,CB1	200 lx
105 - umývárna	TN -S+RCD+SEBT	AA5,AB5,AD1,BA1,CA1,CB1	200 lx
106 - úklid	TN - S + RCD	AA5,AB5,AD1,BA1,CA1,CB1	100 lx
107 - zádveří	TN - S + RCD	AA5,AB5,AD1,BA1,CA1,CB1	100 lx

Veškerý rozvod pod omítkou či vdutinách stěn, stropů a podlah.
Parapet vypínačů 0,9-1,1m, zásuvek 0,5m. Jiné viz PD.
Vysvětlivka :
P-1,2 tzn. 1,2m spodní okraj ke krabici od podlahy
G - galérka s atestem nad umyvadlo, zásuvka + osvětlení
2-plotýnkový vařič není předmětem dodávky

Světla nouzová označit piktogramem s vyznačeným směrem úniku !

Přesné umístění světel viz výpočet osvětlení.

Ostatní viz technická zpráva.

■ Svorkovnice pětipolová s krytem s odlehčovací sponou
typ 3938A-A106B

LA - světlo fy ....., LED vestavné mřížkové ISR 37W, 4300 lm, teplé bílá, 596 x 596mm, IP20		spínač řazení č.1, ... 3558-A01345 B + kryt + rám
LB - světlo fy ....., LED, se skleněným krytem BAL 20W, 2000 lm, teplé bílá, d - 200mm, se závěsem		spínač řaz.5, ... 3559-A02345 B+ kryt+rám.
LC - světlo fy ....., LED vestavné mřížkové ISR 27W, 3300 lm, teplé bílá, 596 x 596mm, IP20		spínač řazení č.1,10A/250V AC, 3558A-06940B, IP44, ...
LD - světlo fy....., LED, přisazené BRS 35W, 3700 lm, teplé bílá, d-480mm, IP40		Odsávací ventilátor typu 100, 230V
LE - světlo fy ....., LED, přisazené BRS 27W, 2900 lm, teplé bílá, d - 375mm, IP40		zás.jednonás.250V/16A .... 5518A-A2349B+rámeček
Nouzové světlo fy ....., LED, na závěs, Infinity® AC svítící stále, režim SA, 1hod, LED 1W, IP44	SPD	zásuvka se svodičem přepětí SPD 3

	EPS - autonomní hlásič kouře bateriový
	krabice přístrojová KU, KP, LK 80x16 T HB(panelová)
	CS časový spínač pod vypínač CS3-1B, pro ventilátor
	C1,C2,C3 SQA senzor kvality vzduchu, IP21, 230V/1A,(CO2,kouř ..)
	RNSK rozváděč nechtového studia a kadeřnictví
	RE elektroměrový rozváděč

vodiče viz PD - D.1.4.5. 03-03.04

NAPÁJENÍ :	*3x240/400V + PE + N, 50Hz AC*
OCHRANA :	*automatické odpojení od zdoje TN-C, TN-S*

Zdeněk Frýdl, 793 93 Brantice 339		IČO : 18101411	
Zodp.projektant: Ing. Šarman Vladimír	Vypracoval:	Kreslil:	FRÝDL ELEKTRO ZDENĚK FRÝDL projekt - provádění - revize - školení
Investor: Město Krnov, Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov			Č.zakázky:
Název akce: Provozovna kadeřnictví parc.č. 36/5 k.ú. Krnov - Horní Předměstí			Datum: 03/2018
			Měřítko: 1 : 50
			Formát: A2
Výkres: ELEKTROINSTALACE - montážní schéma provozu kadeřnictví			Č.výkr.: D.1.4.5.02