

RE+RNSK - rozváděč kadeřnictví


Rozváděč RE elektroměrový + rozváděč nechtového studia a kadeřnictví

Typ

instalovat pod omítku do zdi Tř2 IP40/20

možnost instalace do dřeva a sádkartónu

Část RE plombovatelná dle direktiv ČEZ



Instalovaný Pi - RE	Den kW	Noc kW
RNSK	9,66	2
RP	6,3	2
Celkem Pi	15,96	4

Instalovaný Pi RNSK	Den kW	Noc kW
TUV		2
VZT	0,75	
osvětlení	0,91	
jiné	8	
Celkem Pi	9,66	2

Veškeré přístroje NN typ např. OEZ, Eaton, Schrack aj.

vypínací schopnost 10kA

NAPÁJENÍ :	3x240/400V + PE + N, 50Hz AC
OCHRANA :	automatické odpojení od zdroje TN-C, TN-S

Zdeněk Frýdl, 793 93 Brantice 339		IČO : 18101411	
Zodp.projektant:	Vypracoval:	Kreslil:	
Ing. Šarman Vladimír			
Investor:		Město Krnov, Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov	
Název akce:		Provozovna kadeřnictví parc.č. 36/5 k.ú. Krnov - Horní Předměstí	
Výkres:		ELEKTROINSTALACE - RNSK montážní schéma	
		Č.zakázky:	
		Datum: 03/2018	
		Měřitko:	
		Formát: A4	
		Č.výkr.: D.1.4.5.03	