



MET - hlavní uzemňovací svorka / čl.542.4 ČSN 332000-5-54 ed.3/

UPOZORNĚNÍ :
 Veškeré přívody a odvody na MET musí být správně
 očíslovány za účelem následných revizí elektro !

NAPÁJENÍ :	3x240/400V + PE + N, 50Hz AC
OCHRANA :	automatické odpojení od zdroje TN-C, TN-S

Zdeněk Frýdl, 793 93 Brantice 339		IČO : 18101411	
Zodp.projektant:	Vypracoval:	Kreslil:	
Ing. Šarman Vladimír			
Investor:		Č.zakázky:	
Město Krnov, Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov		Datum: 03/2018	
Název akce:		Měřítko:	
Provozovna kadeřnictví parc.č. 36/5 k.ú. Krnov - Horní Předměstí		Formát: A4	
Výkres:		Č.výkr.:	
ELEKTROINSTALACE - RNSK obvodové schéma MET		D.1.4.5.03.04	

