

Krnovské vodovody a kanalizace

Radovan Zatloukal
projekční a inženýrská činnost
Albrechtická 785/42
794 01 Krnov

Váš dopis/ze dne:

Naše značka:
127/2018/jh

Vyřizuje:
Hlaváčková

V Krnově dne:
18.6.2018

Věc: Demolice rodinného domu, Albrechtická 2270/33a, Krnov

Vyjádření k existenci sítí

Záměrem stavebníka je demolice stávajícího objektu na pozemku parc.č.6084 k.ú.Krnov-Horní Předměstí. K areálu vede vodovodní přípojka ukončena ve vodoměrné šachtě na ppč.3122/97, a kanalizační přípojka napojena do revizní šachty na ppč.3122/97.

Stávající vodovodní přípojka se na odbočce z hlavního řádu DN 100 na ppč.3122/40 zruší. Zaslepení provede naše organizace na základě objednávky stavebníka a na jeho náklady.

Stávající kanalizační přípojka se zaslepí na přítoku do revizní šachty, a to vhodným způsobem (zazdít, zabetonovat., nepoužít montážní pěnu!) odsouhlaseným odpovědným pracovníkem (tel.602 544 282).

Krnovské vodovody a kanalizace s.r.o.
M.Gorkého 816/11 -4-
794 01 Krnov, Pod Bezručovým vrchem
IČO: 476 74 148, DIČ: CZ47674148

v.z. / *Libor Staněk*

Ing. Libor Staněk
jednatel společnosti



Krnovské vodovody a kanalizace, s. r. o.

Maxima Gorkého 816/11, 794 01 Krnov

Tel.: +420 554 620 475, E-mail: hlavackova@kvak.cz, www.kvak.cz

IČO: 47674148, DIČ: CZ47674148