


## 1. INTRODUCTION

-1.02-

ČÍSLO MÍSTNOSTI  
VÝPOČTOVÁ TEPLOTA  
ÚČEL MÍSTNOSTI  
TEPELNÁ ZTRÁTA

PRÍVOD UT  
ZPÁTEČKA UT

- DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO JEDNODUCHÉ  
 ●===== DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO DVOJITÉ  
 ●——— TRUBKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO  
 ① TERMOSTATICKÁ HLAVNICE  
 ② RŮČNÍ HLAVNICE  
 P.B. PEVNÝ BOD  
 CHR. PVC CHRANIČKA  
 1—14 STUPOVADI POTRUBÍ OT  
 CELKOVÁ TEPELNÁ ZTRÁTA OBJEKTU: 43,7 kW  
 TEPLOTA TOPNÉ VODY: 70/60 °C



Zodpovědný projektant: Radim Bartěk	Podpis :
Vypracoval : Radim Bartěk	Podpis :
Investor: Město Křivov, Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Křivov	
Místo stavby: k.ú. Křivov – Horní Předměstí	
Akce : HLUBČICKÁ 46 – ZATEPLENÍ FASÁDY	
Část : D.1.4 TECHNICKÁ PROSTŘEDÍ STAVEB	
Obsah : VYTÁPĚNÍ	
Název : PŮDORYS 1.PP	
<div> <div> RADIM BARTĚK  Jerlochovice 160  742 45 Fulnek  Tel.: 604 652 254  email: r.bartek@email.cz </div> <div> Číslo zakázky : 40/2017  Měřítko : 1:75  Datum : 12/2017  Formát : A3  Stupeň : Projekt pro provedení stavby </div> </div>	
Č. výkresu : D.1.4–B1	