

25. Upozorňujeme, že rozvodné tepelné zařízení v předizolovaném provedení není po svém obvodu chráněno žádnou mechanickou zábranou a je nutná zvýšená opatrnost při realizaci stavby, aby nedošlo k jeho poškození, především pak při provádění výkopových prací nebo provádění protlaku.
26. Nedodržením podmínek obsažených v tomto vyjádření bude stavební činnost, úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu sítí rozvodu tepelné energie považováno podle § 87 odst. 4 zákona číslo 458/2000 jako činnost bez našeho předchozího souhlasu.
27. Splnění podmínek obecně závazné vyhlášky města Krnov č. 3/2014 o vedení technické mapy obce.
28. Další stupně projektové přípravy budou konzultovány a odsouhlaseny vydavatelem vyjádření nebo jeho pověřeným zástupcem.

Vytýčení sítí

1. Vytýčení rozvodného tepelného zařízení bude provedeno na základě zaslání písemného, faxového nebo emailového požadavku podaného nejméně 5 pracovních dnů předem.
2. Při provedené kontrole a převzetí provedeného vytýčení na místě stavby, předložte situační plán s vyjádřením k existenci sítí rozvodného tepelného zařízení nebo k projektové dokumentaci.
3. Vytýčení rozvodného tepelného zařízení je provedeno s odchylkou způsobenou vlastností tepelného média a způsobem technického řešení vedení rozvodného tepelného zařízení s nepřesností $\pm 1\text{m}$.
4. V žádosti o vytýčení uvádějte číslo jednací tohoto vyjádření.

*Doba platnosti: 1 rok od vydání vyjádření.

Zůstáváme s pozdravem
Veolia Energie ČR, a.s.
Region Severní Morava a Slezsko
Závod Distribuce a služby
Krnov

.....
Ing. Libor Valový
Náměstek Distribuce a služeb



Příloha: Situace vedení rozvodného tepelného zařízení 1241000/Če/150318-1-1