

Ing. Jana Fišarová
projektová činnost
Ing. Jana Fišarová
Albrechtická 194
79401 Krnov

Váš dopis značky / ze dne
19.02.2018

Naše značka
1241000/Če/150318-1

Vyřizuje / tel.
Čermák / 554 637 722
mobil 724 154 599
jiri.cermak@veolia.com

V Ostravě dne
15.03.2018

MŠ nám. Míru 12, Krnov - sanace základového zdiva

Číslo jednací: 1241000/Če/150318-1

Název stavby (popis stavby): "MŠ nám. Míru 12, Krnov - sanace základového zdiva"

Lokalita: Krnov, nám. Míru
Vyjádření je určeno: Žádost o vyjádření k výskytu sítí

Dotčené parcely (ze žádosti): Viz. přehledná situace stavby předaná se žádostí o vyjádření

Vydavatel: Veolia Energie ČR, a.s., Region Severní Morava a Slezsko,
Závod distribuce a služeb, oblast Sever, sektor Krnov

Dojde k dotčení
Ochranného pásma rozvodného tepelného zařízení

Podmínky k provádění prací

Stavebník je povinen v souladu s platnými předpisy, zákony a nařízeními zajistit veškerá opatření, aby nedošlo k poškození rozvodného tepelného zařízení a splnit následující podmínky:

1. Písemně uvědomit vydavatele vyjádření o zahájení prací nejméně 5 pracovních dnů před zahájením stavby.
2. Zajistit vytýčení rozvodného tepelného zařízení a prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou práce vykonávat s provedeným vytýčením.
3. Při zjištění rozvodného tepelného zařízení pracovat ve vzdálenosti 1m po každé straně zařízení se zvýšenou opatrností a práce provádět ručním způsobem.
4. V případě odkrytí nebo poškození rozvodného tepelného zařízení okamžitě tuto skutečnost oznámit na tel. 800 800 860 a to i v případě, že zařízení je bez viditelného výtoků nebo nedošlo k přerušení dodávek tepelné energie.
5. V případě změny, která bude mít zásadní vliv na rozsah nebo provedení realizace stavby bude nová upravená dokumentace zaslána k vyjádření a odsouhlasení vydavateli vyjádření nebo jeho pověřenému zástupci.
6. V případě změny navrhované trasy proti předloženému návrhu, bude požádáno o vydání nového vyjádření nebo jeho aktualizaci k odsouhlasení změny navrhované trasy.
7. Pokud dojde při realizaci stavby ke změně, která bude mít vliv na průběh nebo změnu stavby (např. termín realizace, vedení trasy, místo napojení na stávající vedení) bude investor stavby okamžitě kontaktovat vydavatele vyjádření nebo jeho pověřeného zástupce.

Veolia Energie ČR, a.s.

Sídlo: 28. Října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
Společnost zapsána v obchodní, rejstříku vedeném Krajským
Soudem v Ostravě pod sp. Zn. B 318
IČO: 451 93 410, DIČ: CZ45193410
Tel.: +420 596 609 111, Zákaznická linka: 800 800 860
www.vecr.cz, www.veolia.cz

Kontaktní adresa:

Veolia Energie ČR a.s.
Region Severní Morava a Slezsko
Elektrárenská 5562/17, 709 74 Ostrava - Třebovice
Tel.: +420 596 904 111, fax: +420 596 904 693