


Zelená plocha musí být v souladu s ČSN 839031!
ČSN 839061 dostatečná vzdálenost výkopu.

Vzdálenosti podzemních sítí


Nejmenší dovolené vzdálenosti podzemních sítí dle ČSN 73 6005 při souběhu (tab.A.1)	Elektropřípojka NN	Sdělovací kabely	Přípojka vody	Přípojka kanalizace	Přípojka plynu	Nejmenší dovolené vzdálenosti podzemních sítí dle ČSN 73 6005 při křížení (tab.A2)	Elektropřípojka NN	Sdělovací kabely	Přípojka vody	Přípojka kanalizace	Přípojka kanalizace
Elektropřípojka NN	0,05	0,3**	0,40	0,50	0,40	Elektropřípojka NN	0,05	0,3**	0,40*	0,30	0,10
Sdělovací kabely	0,3**	–	0,40	0,50	0,40	Sdělovací kabely	0,3**	–	0,20	0,20	0,10
Přípojka vody	0,40	0,40	0,60	0,60	0,5***	Přípojka vody	0,40*	0,20	–	0,10	0,15
Přípojka kanalizace	0,50	0,50	0,60	–	1,0***	Přípojka kanalizace	0,30	0,20	0,10	–	0,50
Přípojka plynu	0,40	0,40	0,5***	1,0***	0,40	Přípojka plynu	0,10	0,10	0,15	0,50	0,10

*) 0,20 m v tech.kanálu nebo betonových chráničkách
**) 0,10 m v chráničkách
***) po dohodě se správci sítí lze snížit až na 0,4 m


uložení kabelu v zemi ŘEZ A - Á



uložení kabelu v zemi ŘEZ C - Č



PŘENOS ENERGIE V OBJEKTU



SR601 (R 423)

typ SR 601, Tř2, IP44, stávající ve zdi

- SR 601(R 423) - stávající přípojková kabelová skříň ve zdi, Tř2, IP44, rv. 2013
- RE - nový elektroměrový pilíř, který bude obsahovat 1x RE rozváděč pro kino + 1x RE rozváděč pro MIKS + Dalkia
- HR - stávající hlavní rozvodna kina umístěná v objektu kina
- RE kino - stávající elektroměrový RE kina, který bude po přepojení na nový RE zrušen
- RE MIKS - stávající elektroměrový RE MIKS

uzemnění 30/4 FeZn ve výkopu

- STL PLYNOVOD
- ZEMNI VEDENÍ VN
- ZEMNI DISTRIBUČNÍ VEDENÍ NN
- VODOVODNÍ ŘÁD DN100
- KANALIZACE DN1000

Před zahájením prací bude vytyčena poloha všech sítí technické infrastruktury a budou dodrženy podmínky jednotlivých správců vedení.

Celková délka připojení z RE do HR kina = 126,6m (+HDV 2,9m)

Zdeněk Frýdlt, 793 93 Brantice 339	IČO : 18101411	
Zodp.projektant:	Vypracoval:	Kreslil:
Investor:	Město Křov, Hlavní náměstí 96/1, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Křov	Č.zakázky:
Název akce:	Nová přípojka NN pro budovu MIKS a Kina Mír, náměstí Míru 14, 794 01 Křov, parc.č.1, k.ú. Opavské Předměstí	Datum: 03/2018
Vykres:	ELEKTROINSTALACE - Situace napojení NN	Měřtko: 1 : 300
		Formát: A2
		Č.vykr.: D.1.4.7. 01