

Ozn		Počet celkem
01	<u>Schéma</u> Rozměr: 6890 x 2375 mm Popis: rám PVC, bílý, rám min. 5-ti komorový, staveb. hloubka min. 70 mm, plast. profily třídy A, min. tl. vnější stěny profilu 3 mm, min. tl. výztuhy 1,5 mm, pro sestavy výkladců s členěním budou použity dělicí statické profily, okno - fixní, sklopné, zasklení - izolační sklo - skla průhledná, čiré, plastový (teplý) distanční rámeček, výsledná hodnota souč. prostupu tepla pro celé okno max. $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$, celobobvod. kování, klíka bílá, mikroventilace, interiérový parapet š. 200 mm, exteriérový parapet š. 150 mm	1 ks
02	<u>Schéma</u> Rozměr: 1800 x 2150 mm Popis: rám AL, bílý, otočné, pravé, prosklené, staveb. hloubka min. 75 mm, tepelně izolační dvojsklo, "C - connex", výsledná hodnota souč. prostupu tepla pro celé dveře max. $U_i = 2,2 \text{ W/m}^2\text{K}$, sklo průhledné, čiré, kování bezpečnostní, okopová lišta v. 150 mm, samozavírač, křídlo bude mít z obou stran nerezové madlo	1 ks
03	<u>Schéma</u> Rozměr: 2000 x 1000 mm Popis: rám PVC, bílý, rám min. 5-ti komorový, staveb. hloubka min. 70 mm, plast. profily třídy A, min. tl. vnější stěny profilu 3 mm, min. tl. výztuhy 1,5 mm, okno - fixní, zasklení - izol. sklo - sklo průhledné, čiré, plastový (teplý) distanční rámeček, výsledná hodnota souč. prostupu tepla pro celé okno max. $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$	1 ks

Poznámka plastové prvky:

- Stanovené parametry výplní budou dodrženy, případné změny konzultovat se stavebníkem. Zhotovitel zaručí vhodnou kombinaci zvolených technologií a materiálu výsledný součinitel prostupu tepla celého okna (výkladce) max. $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$.

- Pro sestavy výkladců s členěním dle vyznačení v pohledech budou použity dělicí statické profily, v nárožích systémové rohové profily, v nadpraží rozšiřující profily včetně krycích lemovacích lišty, vše odpovídající tuhosti dle doloženého statického návrhu výplní. Výkladce budou sestaveny z jednotlivých rámu dilatačně spojených dle navrženého členění pro jednotlivé části.

- V souladu s ustanovením normy ČSN 74 6077 platí, že zabudováním oken a vnějších dveří se nesmí zhoršit jejich funkční vlastnosti, ani nesmí být ohrožena bezpečnost a zdraví osob. Budou dodrženy max. přípustné odchylky rovinnosti profilu rámu. U pásových oken, sestavených z jednotlivých ráků dilatačně spojených, se normové tolerance vztahují na jednotlivé ráky.

Osazení nových výkladů bude v přibližně stejné pozici jako stávající vyplně. Zlepšení tepelnotechnických vlastností stávajícího obvodu, zdíva včetně parapetu a nových zděných pilířů bude dle požadavku stavebníka řešeno samostatně v další etapě (např. systémovým řešením KZS). Připojovací spára musí být těsná proti hnanému dešti. Jejeho utěsnění bude provedeno s ohledem na stav povrchu stávajících navazujících stavebních

- **Před výrobou výplní nutno zaměřit stavební otvory na stavbě**, zajistit mezní odchylky výrobku a stavebního otvoru. Osazení a kotvení výplní bude v souladu s ČSN 74 6077 popř. dle doloženého kotevního plánu.

výrobce s použitím vhodného výběru kotvicích prvků, nosných a distančních podložek. Upevnění rámu výplní bude provedeno tak, aby síly na něj působící a jeho vlastní tíha byly převedeny do stavební konstrukce. Při osazení a řádném kotvení bude v nutném rozsahu opraven stávající podhled, v místě napojení použit krycí lemující lišty.

- Všechny prvky jsou vyobrazeny při pohledu z exteriéru

- Tento výpis nenahrazuje dílenskou dokumentaci!

Ozn		Počet celkem
04	<u>Schéma</u> Rozměr: 8800 x 2150 mm Popis: <i>dveře</i> - rám AL, bílý, otočné, pravé, levé, prosklené, staveb. hloubka min. 75 mm, tepelně izolační sklo, "C - connex", výsledná hodnota souč. prostupu tepla pro celé dveře max. $U_t = 2,2 \text{ W/m}^2\text{K}$, sklo průhledné, čiré, kování bezpečnostní, okopová lišta v. 200 mm, samozavírač, křídla budou mít z obou stran nerezové madlo <i>okno a boční prosklení</i> - rám AL, bílý, staveb. hloubka min. 75 mm, pro sestavy výkladců s členěním budou použity dělicí statické profily, boční prosklení a okna - fixní, zasklení - izolační sklo - skla průhledné, čiré, (teplý) distanční rámeček, výsledná hodnota souč. prostupu tepla pro celé okno max. $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$, celoobvod. kování, klika bílá, mikroventilace, okopová lišta v. 200 mm,	dveře 1 ks okno 1 ks
05	<u>Schéma</u> Rozměr: 1000 x 2350 mm (dveře), 4900 x 1500 mm (okno) Popis: <i>dveře</i> - rám AL, bílý, otočné, pravé, prosklené, staveb. hloubka min. 75 mm, tepelně izolační dvojsklo, "C - connex", výsledná hodnota souč. prostupu tepla pro celé dveře max. $U_t = 2,2 \text{ W/m}^2\text{K}$, sklo průhledné, čiré, kování bezpečnostní, okopová lišta v. 200 mm, samozavírač, křídlo bude mít z obou stran nerezové madlo <i>okno</i> - rám AL, bílý, staveb. hloubka min. 75 mm. Pro sestavy výkladců s vyznačeným členěním budou použity dělicí statické profily, okna - sklopné, zasklení - izolační sklo - skla průhledné, čiré, (teplý) distanční rámeček, výsledná hodnota souč. prostupu tepla pro celé okno max. $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$, celoobvod. kování, klika bílá, mikroventilace, interiérový parapet š. 200 mm, exteriérový parapet š. 150 mm	dveře 1 ks okno 1 ks

Poznámka AI prvky:

- Stanovené parametry výplní budou dodrženy, případné změny konzultovat se stavebníkem. Pro nové hliníkové konstrukce budou použity profily s dělením tepelným mostem, krycí lišty, dole s izolovanou výplní do vyznačené výšky včetně použití okopového profilu, popř. rozšiřujících profilů s povrch. úpravou v odstínu rámu.

Zasklení bude provedeno dle popisu - izolační dvojsklo s plastovým (teplým) rámečkem, ve vyznačených částech bude

zajištěna kombinace s vnějším bezpečnostním sklem CONNEX.

Nové dveře do provozoven budou provedeny v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. v platném znění.

- Zhotovitel zaručí vhodnou kombinaci zvolených technologií a materiálu výsledný součinitel prostupu tepla celé konstrukce pro dveře max. $U_d = 1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$, pro výkladce (nadsvětlíky) max. $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$.

- Pro sestavy výkladců s členěním dle vyznačení v pohledech (severní, západní, jižní a východní) budou použity dělicí statické profily odpovídající tuhosti dle doloženého statického návrhu výplní. Výkladce budou sestaveny z jednotlivých ráámů dilatačně spojených dle navrženého členění pro jednotlivé části.

- V souladu s ustanovením normy ČSN 74 6077 platí, že zabudovávaním oken a vnějších dveří se nesmí zhoršit jejich funkční vlastnosti, ani nesmí být ohrožena bezpečnost a zdraví osob. Budou dodrženy max. přípustné odchylky rovinnosti profilu rámu.

U pásových oken, sestavených z jednotlivých rámců dilatačně spojených, se normové tolerance vztahují na jednotlivé rámy.

- Osazení nových výkadců bude v přibližně stejné pozici jako stávající vyplně. Zlepšení tepelnotechnických vlastností stávajícího obvodu, zdíva včetně parapetu a nových zděných pilířů bude dle požadavku stavebníka řešeno samostatně v další etapě (např. systémovým řešením KZS). Připojovací spára musí být těsná proti hnanému dešti. Jejeho utěsnění bude provedeno s ohledem na stav povrchu stávajících navazujících stavebních konstrukcí montážními funkčními páskami (na vnější straně paropropustné, voděnepropustné, na vnitřní straně parotěsné), popř. dle domluvy nahradit 3D pěnou.

- Všechny prvky jsou vyobrazeny při pohledu z exteriéru.

Před výrobou výplní nutno zaměřit stavební otvory na stavbě, zajistit mezní odchylky výrobku a stavebního otvoru s rovným ostěním, jehož povrch bude upraven nově omítkou, osazení a kotvení výplní bude v souladu s ČSN 74 6077. popř. dle doloženého kotevního plánu výrobce s použitím vhodného výběru kotvicích prvků, nosných a distančních podložek. Upevnění rámu výplní bude provedeno tak, aby síly na něj působící a jeho vlastní tíha byly převedeny do stavební konstrukce. Při osazení a řádném kotvení bude v nutném rozsahu opraven stávající podhled, v místě napojení použít krycí lišty.

- Zhotovitel zajistí po osazení konstrukcí jejich řádné seřízení otevírání. Bude provedena nutná úprava povrchu podlahy u vstupu - bezbariérový přístup (plynulá návaznost povrchů).

- Tento výpis nenahrazuje dílenskou dokumentaci.

Poznámka:

Před výrobou parapetů si zaměřit rozměry přímo na stavbě !

Před výrobou výplní nutno zaměřit stavební otvory na stavbě.

Tato schémata nenahrazují výrobní dokumentaci!			
PROJEKTOVAL	ROMAN HÁJEK, IČ 76404480	STUPEŇ	--
VYPRACOVAL	PETR KOVAŘÍK, IČ 64621952, tel.: 777 115 859		
AUTORIZOVAL	--	FORMÁT	3A4
MÍSTO STAVBY	Krnov		
INVESTOR	--	DATUM	8/2019
NÁZEV ZAKÁZKY			
Stavební úpravy výkladců, Krnov		Č. ZAKÁZKY	--
OZNAČ. VÝKRESU		--	Č. VÝKRESU
Výpis oken a dveří			
			--