


MET - hlavní uzemňovací svorka / čl.542.4 ČSN 332000-5-54 ed.3/

UPOZORNĚNÍ :

Veškeré přívody a odvody na MET musí být správně očíslovány za účelem následných revizí elektro !

NAPÁJENÍ :	3x240/400V + PE + N, 50Hz AC
OCHRANA :	automatické odpojení od zdroje TN-C, TN-S

Zdeněk Frýdl, 793 93 Brantice 339		IČO : 18101411			
Zodp.projektant:	Vypracoval:	Kreslil:			
Investor:		Město Krnov, Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov			Stupeň : DPS
Název akce:		Rekonstrukce elektroinstalace. Objekt střediska Benjamin, SPC 54, 794 01 Krnov			Datum: 05/2019
Výkres:		ELEKTROINSTALACE - Rozváděč RE/RA přípojnice MET		Měřítko:	
				Formát: A4	
				Č.výkr.:	
				D.1.4.7.02.01	