

Věc: Expertíza zadávací dokumentace zakázky

Název zakázky: „BD Albrechtická 100a, Krnov - výměna výplní“

Investor: Město Krnov, IČ: 00296139, Hlavní náměstí 96/1, Krnov, 794 01

NÁLEZ:

Jako soudní znalec - jmenovaným rozhodnutím předsedy Krajského soudu v Brně v oboru stavebnictví, odvětví stavební odvětví různá, specializace vady a poruchy lehkých obvodových plášťů, oken, dveří a prosklených konstrukcí – jsem posoudil znění zadávacích podmínek výše uvedené zakázky. K požadavkům, uvedeným v této dokumentaci, mám zásadní připomínky, vyplývající z podmínek zadání (zkráceno):

VÝPIS VÝPLNÍ –plastové výrobky **- plast.profilů třídy A.....**


Tímto požadavkem je velmi zúžena skupina potencionálních dodavatelů, aniž by bylo zdůvodněno, proč musí být tato podmínka splněna, čímž naplňuje znaky diskriminace.

Důležitým argumentem jsou totiž funkční parametry okna, ne tedy pouze plastového profilu, ale také těsnění, kování atd. Pokud bude okno vyrobeno ze sebelepšího profilu a bude opatřeno špatným těsněním, nebude plnit svou funkci, kterou od něj uživatel očekává. To platí samozřejmě i o použitém kování a izolačním skle. V neposlední řadě také o způsoby výroby okna.

Podle evropské normy ČSN 12 608-1:2017 se podle tloušťky stěn na pohledových stranách profilů klasifikují profily do tří tříd - A, B a C, tyto třídy však nelze interpretovat jako klasifikace kvality. ČSN EN 12 608-1:2017 v bodě 4.4 uvádí:

*„Klasifikace profilů podle tloušťky stěn je určena k popisu širokých variací profilů a návrhů oken pro různé aplikace, které jsou používány v Evropě. **Není určena k označení rozdílů v kvalitě profilů nebo ve funkčnosti oken** za předpokladu, že příslušné funkční požadavky pro okna i profily jsou vyhovující.“*

Tloušťka vnějších stěn profilu má pouze minimální vliv na pevnost výrobků, statické zatížení přenáší ocelové nebo jiné výztuhy nebo jiné vyztužení. Je-li okno správně vyrobeno a je-li s výztuhami spojeno i kování v souladu s pokyny výrobců systémů (profily PVC) a v souladu s pokyny výrobců kování, je vliv tloušťky stěny na statiku oken minimální. Každý výrobce udává pokyny k maximálnímu povolenému rozměru prvků (zpravidla velikost křídel), tzv. zatěžovací diagramy. Tyto diagramy jsou sestaveny na základě zkoušek, stejně jako pevnost svařených rohů. Splňuje-li velikost výrobku tento požadavek na limitní velikost podle předpisu výrobce, je vymezení tloušťky stěny nadbytečné.



Ing. Čestmír Jandl

soudní znalec v oboru stavebnictví, odvětví stavební odvětví různá,
specializace: vady a poruchy lehkých obvodových plášťů, oken, dveří a prosklených konstrukcí.

V otázce technické úrovně vyplývá menší tloušťka stěny profilu (a to jen na pohledových stranách) také z možnosti vyrobit takový nástroj – extrudér – který dovolí takový profil extrudovat (protahovat). Dnes, s moderními metodami např. vyjiskřování, lze dosáhnout opravdu jemných kontur profilů, které dříve možné nebyly, tedy jde u profilů tř. B opět o moderní a technicky vyspělou konstrukci. Je to stejné, jako když se srovnají karosérie automobilů před 50 léty a dnes – dříve byly také z daleko silnějších plechů, než dnes.

Požadavek na plastové profily tř. A v zadávací dokumentaci významně zužuje okruh uchazečů (kterým tak zaručuje konkurenční výhodu) a nemá oporu v normách ani jiných předpisech pro stavebnictví a její doplnění do dokumentace je nadbytečné.

ZÁVĚR

Zadávacími podmínkami je porušen Zákon č. 134/2016 Sb. (Zákon o zadávání veřejných zakázek), a to zejména:

§ 6 Zásady zadávání veřejných zakázek

(2) Ve vztahu k dodavatelům musí zadavatel dodržovat zásadu rovného zacházení a zákazu diskriminace.

§36 Zadávací podmínky

(1) Zadávací podmínky nesmí být stanoveny tak, aby určitým dodavatelům bezdůvodně přímo nebo nepřímo zaručovaly konkurenční výhodu nebo vytvářely neodůvodněné překážky hospodářské soutěže.

Zadávací podmínky by měly vyloučit požadavek na třídu profilu A.

V Kroměříži, dne 12. prosince 2019

Ing. Čestmír Jandl

soudní znalec

jmenovaným rozhodnutím předsedy Krajského soudu v Brně č.j. Spr. 2207/2012-53 znalcem v oboru stavebnictví, odvětví stavební odvětví různá, specializace vady a poruchy lehkých obvodových plášťů, oken, dveří a prosklených konstrukcí.

Kotojedská 1341

767 01 Kroměříž



POZNÁMKA:

Toto vyjádření znalce není znaleckým posudkem ve smyslu Zákonu č. 444/2011 Sb. ze dne 6. prosince 2011, kterým se mění zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů.