


RA1 rozváděč větve A 1NP

Rozváděč v provedení do zdi, pro min 4řady x 18M
IP40/20 , 1U12
rozdávěč s protipožární výbavou EI30 , 3U33



<i>Instalovaný Pi RA1</i>	<i>Den kW</i>	<i>Noc kW</i>
boiler TUV		2,2
ohřev vody	2	
kopírka	2,2	
rolety	0,18	
jiné	4	
osvětlení	1,973	
Celkem Pi	10,353	2,2

Veškeré přístroje NN typ např. OEZ
vypínací schopnost 10kA

NAPÁJENÍ :	3x240/400V + PE + N, 50Hz AC
OCHRANA :	automatické odpojení od zdroje TN-C, TN-S

Zdeněk Frýdl, 793 93 Brantice 339		IČO : 18101411		
Zodp.projektant:	Vypracoval:	Kreslil:		
Investor:		Město Krnov, Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov		
Název akce:		Rekonstrukce elektroinstalace staré budovy ZŠ, Smetanův okruh 24/4, 794 01 Krnov		
Výkres:		ELEKTROINSTALACE - RA1 rozváděč 1NP, montážní schéma		Č.výkr.: D.1.4.7.03