



L123

RCD2

J9

J10

J11

J12

J13

J14

40/4/0,03A  
LFN typ A

16A/1/B

16A/1/B

16A/1/B

16A/1/B

16A/1/B

10A/1/B

N  
PE  
WL.

N RCD2

N  
PE  
WL.

3Cx2,5 CYKY

3Cx2,5 CYKY

3Cx2,5 CYKY

3Cx2,5 CYKY

3Cx2,5 CYKY

3Cx1,5 CYKY

ČM

číslo místnosti

114  
kopírka  
2,2 kW

119

101

117

112  
žaluzie  
114,119,115  
116,117,118  
1,071 kW

NAPÁJENÍ : 3x240/400V + PE + N, 50Hz AC

OCHRANA : automatické odpojení od zdroje TN-C, TN-S

Zdeněk Frýdl, 793 93 Brantice 339

IČO : 18101411

Zodp.projektant:

Vypracoval:

Kreslil:



Investor: Město Krnov, Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov

Stupeň : DPS

Název akce: Rekonstrukce elektroinstalace staré budovy ZŠ,  
Smetanův okruh 24/4, 794 01 Krnov

Datum: 02/2019

Měřítko:

Formát: A4

Výkres: ELEKTROINSTALACE - RA1 rozváděč 1NP, obvodové schéma

Č.výkr.:

D.1.4.7.03.02