


03/2020 Revize R01 - Úpravy dokumentace na základě připomínek

Název			ADEA projekt s.r.o. Kaňkova 1133/10 702 00 Ostrava T +420 595 693 200 E info@adea-projekt.cz W www.adea-projekt.cz							
HIP Tomáš Lehnert		Architekt Ing.arch. Aleš Vojtasík		Zodpovědný projektant Ing. Tomáš Husník		Vypracoval Ing. Vojtěch Babič				
Objednatel Město Krnov, Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Krnov										
Stavební objekt						Stupeň DPS		Datum 11 / 2019		
Část 01.3 MaR - kotelna						Formát A4 2xA4		Měřítko 1 : -		
Název výkresu Seznam kabelů						Archivní číslo Číslo zakázky 19-020-5			Číslo výkresu 01.3-06	Změna R01

Seznam kabelů

Okruh	Místo instalace	Označení	Typ kabelu	Délka	Odkud	Kam	Poznámka
=	+	-		m			
	+RA.01		CYKY-J 3x1,5	21	+RA.01	M2.01	nový kabel přesunutého zařízení
	+RA.01		CYKY-J 3x1,5	21	+RA.01	M3.04	nový kabel přesunutého zařízení
	+RA.01		JYTY-O 2x1	70	+RA.01	T1.34	nový kabel přesunutého zařízení
	+RA.01		JYTY-O 2x1	21	+RA.01	T2.31	nový kabel přesunutého zařízení
	+RA.01		JYTY-O 4x1	21	+RA.01	YV2.11	nový kabel přesunutého zařízení
	+RA.01		JYTY-O 4x1	30	+RA.01	BQ1	Snímače CO - porucha, alarm 2
	+RM1		CYKY-J 5x4	26	+RM1	+RA.02	
	+RA.02		UTP 4x2x0,51 Cat 5e	10	+RA.02	+RA.01	
	+RA.02		JYTY-O 4x1	25	+RA.02	BP1	
	+RA.02		JYTY-O 2x1	25	+RA.02	BT1	
	+RA.02		JYTY-O 2x1	25	+RA.02	BT2	
	+RA.02		JYTY-O 2x1	25	+RA.02	BT3	
	+RA.02		JYTY-O 2x1	21	+RA.02	BT4	
	+RA.02		JYTY-O 2x1	30	+RA.02	BQ1	
	+RA.02		JYTY-O 2x1	30	+RA.02	BQ1	
	+RA.02		CYKY-O 2x1,5	27	+RA.02	DV2	
	+RA.02		CYKY-J 3x1,5	27	+RA.02	K4	
	+RA.02		CYKY-J 3x1,5	27	+RA.02	K4	
	+RA.02		CYKY-O 5x1,5	27	+RA.02	K4	
	+RA.02		JYTY-O 2x1	27	+RA.02	K4	
	+RA.02		CYKY-J 3x1,5	21	+RA.02	M3.01	
	+RA.02		JYTY-O 2x1	14	+RA.02	PPK1	
	+RA.02		CYKY-J 3x1,5	23	+RA.02	SA2	
	+RA.02		JYTY-O 2x1	23	+RA.02	SP1	
	+RA.02		JYTY-O 2x1	25	+RA.02	ST1	
	+RA.02		CYKY-J 3x2,5	27	+RA.02	ÚV1	
	+RA.02		CYKY-J 3x2,5	27	+RA.02	ÚV1	
	+RA.02		JYTY-O 2x1	27	+RA.02	ÚV1	
	+RA.02		JYTY-O 4x1	21	+RA.02	YV1	