

Radovan Zatloukal

Váše značka:
Vyřizuje: Radim Světlík / 238461602

Naše značka: 606942/20
Datum: 12.05. 2020

[Věc] Vyjádření společnosti CETIN a.s.

Dobrý den,

Na základě vyjádření o existenci SEK v majetku společnosti CETIN a.s. č.j.606942/20 pro stavbu „**Veřejné prostranství Kodus a okolí kostela - etapa 1**“ **sdělujeme:**

Nesouhlasím s navrženou projektovou dokumentací – nejsou splněny podmínky ochrany SEK.

1. V ochranném pásmu vedení SEK nebudou umístěny litinové stromové mříže.
2. Výsadba dřevin a vzrostlé zeleně v ochranném pásmu SEK je zakázána.
3. Nad kabelovou trasou neukládejte podélně obručníky, ani jejich betonový základ.
4. V místech nových vjezdů a parkovacích stání uložte kabelové vedení do chrániček. Založte rezervní chráničku PE 110 mm. Chráničky uložte tak, aby přesahovaly alespoň 0,5m za okraj zpevněné pojezdové plochy.

V případě, že realizace stavby bude podmíněna překládkou trasy SEK.

Pro stavebníka je výhodné, aby trasa přeložky SEK byla součástí územního rozhodnutí stavby, která ji vyvolala.

Na vedení SEK umístěné na nemovitosti se vztahuje § 104, případně § 147 zákona č.127/2005 Sb., o elektronických komunikacích. Náklady spojené s vynucenou překládkou na úrovni stávajícího technického řešení a zřízením nového věcného břemene SEK hradí ten, kdo překládku vyvolal.

Přeložení trasy SEK zajistí její vlastník, společnost CETIN a.s.

Překládka bude provedena dle projektové dokumentace odsouhlasené provozovatelem sítě CETIN a.s. **Realizace je podmíněna uzavřením smlouvy o provedení vynucené překládky, nejpozději před vydáním stavebního povolení nebo jiného rozhodnutí.** Pro uzavření smlouvy je nutno kontaktovat pana Pavla Recmana – tel. 606 757 949, e-mail pavel.recman@cetin.cz

S pozdravem,

Radim Světlík
pracovník správy a ochrany sítě