

Krnovské vodovody a kanalizace

Ing. arch. Petr Jaroš
Hlavní 22
747 71 Brumovice

Váš dopis/ze dne:

Naše značka:
151/2018/jh

Vyřizuje:
Hlaváčková

V Krnově dne:
13.7.2018

Věc: Technická a dopravní infrastruktura pro 36 rodinných domů Ježník III v Krnově
Vyjádření k DUR

Je navržena výstavba inženýrských sítí pro lokalitu Ježník III určenou k zástavbě RD.

Vodovod:

Nový vodovod se napojí na stávající řad PVC DN 100 v ul. Ježnická v místě stávající příjezdové cesty k zájmovému území. Povede vedle nové komunikace podél celé zástavby a propojí se s vodovodním řadem nad Ježnickým potokem. Celková délka bude 995 m. Navrženým materiálem bude PVC, v námi požadované dimenzi DN 80. Pro každou parcelu bude zřízena vodovodní přípojka s vodoměrnou šachtou za hranici pozemku. Stávající vodovodní přípojka pro současný areál musí být na hlavním řadu zaslepena.

Splašková kanalizace:

Napojení této kanalizace má být do oddílné splaškové kanalizace Ježník, která je ve fázi projektování DSP. V lokalitě bude umístěna oddílná splašková gravitační kanalizace, která povede vedle nové komunikace. Je navržena větev 1 v délce 169 m, která bude napojena do Š 35. Větev 2 délky 429 m požadujeme zaměnit s trasou vodovodu, tak, aby bylo možné napojení do Š 25. Do PD je potřeba doplnit umístění revizních šachet. Použitým materiálem bude žebrované hrdlové kanalizační potrubí z polypropylénu, pro revizní šachty je možné použít plastové šachty např. Tegra DN 600 nebo 1000. Součástí stavby budou části kanalizačních přípojek umístěné na veřejném prostranství DN 150 ukončené domovní revizní šachtou.

Dešťová kanalizace:

K návrhu trasy dešťové kanalizace nemáme námítky.

Plynovod:

V ul. Ježnická je navržený v souběhu se stávajícím vodovodem, v nové zástavbě v souběhu se splaškovou kanalizací.

Vedení NN, veřejné osvětlení:

V nové zástavbě je navržený v souběhu s vodovodem a splaškovou kanalizací.

Souhlasíme s umístěním stavby „Technická a dopravní infrastruktura pro 36 rodinných domů Ježník III v Krnově“ na ppč. 5391/1, 5177, 5178, 5278/3, 5278/13, 5394 k.ú. Krnov-Horní Předměstí, v rozsahu zpracovaném DÚŘ, za těchto podmínek:

- bude dodržena ČSN 75 5401, ČSN 75 6101, ČSN 73 6005
- další stupeň PD nám bude předložený k odsouhlasení.

Krnovské vodovody a kanalizace s.r.o.
M. Gorkého 816/11 -4-

794 01 Krnov, Pod Bezučovým vrchem
IČO: 476 74 148, DIČ: CZ47674148

Ing. Libor Staněk

Ing. Libor Staněk
jednatel společnosti

Krnovské vodovody a kanalizace, s. r. o.
Maxima Gorkého 816/11, 794 01 Krnov
Tel.: +420 554 620 475, E-mail: hlavackova@kvak.cz, www.kvak.cz
IČO: 47674148, DIČ: CZ47674148