

VÁŠ DOPIS ZNAČKY ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
TP/VJ/88/18

VYŘIZUJE
Lindovský

V KRNOVĚ DNE
25.6.2018

Ing. Arch. Petr Jaroš
Hlavní 22
747 71 Brumovice

Věc: Žádost o vyjádření k PD

Akce: „Technická a dopravní infrastruktura pro 36 rodinných domů Ježník III v Krnově“

V dotčené lokalitě se nachází nadzemní vedení veřejného osvětlení, které jsme orientačně zakreslili do námi přiložené situace.

Technické služby Krnov s.r.o. navrhuje v rámci PD vybudování zpevněného sběrného místa pro kontejnery na tříděný odpad (papír, sklo, plast) v dané lokalitě.

Technické služby Krnov s.r.o. nemají námitek ke stavbě „Technická a dopravní infrastruktura pro 36 rodinných domů Ježník III v Krnově“, za předpokladu dodržení těchto podmínek:

A) Místní komunikace

- ❖ Výkopový a hlinitý materiál neskladovat na komunikaci, chodníku **a nepoužívat ke zpětnému zásypu výkopu, a to ani částečně.**
- ❖ Veškeré práce musí být prováděny a zabezpečeny tak, aby nedocházelo ke stékání vody na přilehlé komunikace.
- ❖ Napojení nových zpevněných ploch na stávající komunikaci je třeba nově zřizované plochy oddělit sníženou betonovou obrubou nebo minimálně dvourádkem ze žulových kostek (kladenými do betonu) od místní komunikace. Toto oddělení je vhodné i pokud nově zřizovaná plocha je provedena zámkovou nebo klasickou betonovou dlažbou. Asfaltová vozovka bude před položením dělicího řádku strojně zaříznuta. Voda z nově zřízených zpevněných ploch nesmí stékat a zaplavovat místní komunikaci, tuto situaci je třeba řešit samostatným odvodněním zpevněných ploch. Při řešení napojení nových zpevněných ploch je třeba zachovat funkčnost stávající silniční příkopy (zatrubněním, přemostěním apod.).
- ❖ Veškeré práce zabezpečit tak, aby bylo možno provádět svoz domovního odpadu.

B) Veřejné osvětlení

- ❖ **Požadujeme LED svítidla typ VOLTANA - SCHRÉDER.**
- ❖ Nesmí být narušena stabilita stožárů veřejného osvětlení, proto požadujeme minimální vzdálenost hrany výkopu od paty sloupu 1,5m.
- ❖ Ochranné pásmo nadzemního vedení VO je po dohodě s provozním technikem (tel. 602785191).



Technické služby Krnov s.r.o.

Stará 256/11, 794 01 Krnov, Tel: +420 554 614 388, E-mail: info@tskrnov.cz, www.tskrnov.cz,

IČO: 25398547, DIČ: CZ25398547, bankovní spojení: KB Krnov 194460610297/0100

Společnost zapsána v obchodním rejstříku KOS v Ostravě, oddíl C, vložka 18402



technické služby krnov



C) Veřejná zeleň

- ❖ Podmínky zásahu do ploch veřejné zeleně a pro zásah v blízkosti vzrostlé zeleně vydá MÚ Krnov, odbor životního prostředí – ing. Martiník.

Přikládáme situaci se zakreslením sítí v naší správě.





Platnost tohoto vyjádření je 18 měsíců od data vydání.

TECHNICKÉ SLUŽBY KRNOV s.r.o.
794 01 KRNOV, Stará 256/11
IČO: 253 98 547
DIČ: CZ25398547

Ing. Štefan Ledvoň
ředitel společnosti





	Polohopis
	Katastrální mapa (DKM, KM-D)
	Katastrální mapa (analogová)
	Věřejné osvětlení a komunikační kabely <i>KA0287114 (vedba)</i>