



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (1)

Městské divadlo – rekonstrukce I. etapa

Identifikační údaje zadavatele a pověřené osoby

Zadavatel: **Město Krnov**
 IČO: 002 96 139
 Sídlo: Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov
 Zastoupený: Ing. Tomášem Hradilem, starostou
 Kontaktní osoba: Ing. Klára Hazuchová, +420 554 697 234, KHazuchova@mukrnov.cz
 Profil zadavatele: <https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00296139>

Pověřená osoba: **RECTE.CZ, s.r.o.**
 IČO: 619 72 690
 Sídlo: Nádražní 612/36, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
 Kontakt: Jana Kobělušová, recte@recte.cz, +420 734 260 410

Shora citovaný zadavatel (dále jen „zadavatel“) se rozhodl vyhlásit podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon ve zjednodušeném podlimitním řízení veřejnou zakázku na zhotovitele stavby **Městské divadlo – rekonstrukce I. etapa**“, a to za podmínek uvedených v zadávací dokumentaci. Zadavatel zahájil předmětné zadávací řízení v souladu s § 53 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění změn a doplňků (dále v textu jen „zákon“) uveřejněním výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentace, včetně všech jejích příloh na svém profilu zadavatele.

V průběhu lhůty pro podání nabídek obdržel zadavatel elektronickou žádost o vysvětlení obsahu zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky, na kterou odpovídá uveřejněním vysvětlení na profilu zadavatele takto:

Dotaz č. 1 k obsahu zadávacích podmínek:

Neuvádí se typ roštů. Vycházíme ze standardního provedení svařované "SP" s oky 34 x 38 mm, v pásku 30 x 3 mm?

Odpověď zadavatele na dotaz č. 1:

Ano. Bude použito standardní provedení, které bude součástí dílenské dokumentace dodavatele.

Dotaz č. 2 k obsahu zadávacích podmínek:

Popis R7 - Z podkladu nelze vyčíst, na který rozměr je orientovaný nosný pásek. Asi může být libovolně?

- Nerozumím uložení roštů. Rošty se asi k sobě vaří. Tedy žádné úchyty neuvažujeme.
- U popisu R7 se neuvádí žádné rozměry roštů, pouze je vidět část, která se vyřezává.
- Je možné upřesnit, co se požaduje za rošty

Ideálně dodat výkres roštů s výřezy.

Odpověď zadavatele na dotaz č. 2:

U položky R7 se nejedná o dodávku pororoštů, ale úpravu stávajících. Stávající se demontují a vyřeže se do nich požadovaný otvor. Obvod se olemuje, stejně jako u stávajících prvků. Pororošty jsou osazeny na ocelových nosnících a jsou k nim lokálně šroubovány.

Dotaz č. 3 k obsahu zadávacích podmínek:

Popis Z2 - Předpokládám, že se prozatím uvažují orientační rozměry uvedené ve výkresu.
- Rošty včetně hákových úchytů, nebo jsou pouze volně vložené do profilů?

Odpověď zadavatele na dotaz č. 3:

Položka Z/2 je nová pochozí servisní lávka z pozinkovaných pororoštů, nosný pásek předpokládané výšky 30 mm, šířka lávky 1350 mm. Rošty mají být vloženy do obvodových L úhelníků. Jednotlivé díly musí být snadno demontovatelné, pro údržbu tahů pod nimi. Uložení je tedy na šířku 1350 mm. Rošty se mechanicky přikotví k nosným profilům pod nimi. Pokud použijete pororošt určený na rozpětí 1350 mm, pak se nemusí dávat do obvodových L úhelníků. Jedná se o předběžné rozměry. Vše je ale uvedeno ve výkresech.

Dotaz č. 4 k obsahu zadávacích podmínek:

Rošty zinkované nebo se uvažují bez povrchové úpravy?

Odpověď zadavatele na dotaz č. 4:

Pozinkované, jak je uvedeno ve výkresech.

.....
Petr Hnízda

zastupující osoba zadavatele