


Rozvaděč VN - dodávka ČEZ. Nutná koordinace s provedením zdvojené podlahy!  
Transformátor - olejový, 250kVA, snížené ztráty, tlumiče vibrací.  
Provedení 22/6/0,4kV s přeínačem.  
Rozvaděč NN - součást vnitřní instalace, měření provedeno v přírodním poli NN.  
SM-1/USM - fakturační měření ČEZ, odečitatelné zvenku

Základní rozsah vnitřního uzemnění  
Vnitřní uzemnění - pásek FeZn 30x4 po obvodu m.č. 120 a 121.  
Napojit na MET, veškeré kovové konstrukce v místnostech, konstrukci rampy a uzemnění objektu.  
Minimální průřez pro paprskové přizemnění na základě maximálních zkratových poměrů FeZn 30x4 nebo CYY 1x70.  
Při použití FeZn Ø10 nutná zdvojená montáž.  
AET - místní ochranná přípojnice, vytvořit lokálním zdvojením pásku FeZn 30x4, nebo dodat systémový prvek.

Obslužnost:  
Rampa vybavena zábradlím s možností demontáže - osazení R-VN a trafo přes nakládací rampu.  
SM-1 (USM) osazena do fasády, přístupná odečtu a manipulaci z rampy. Spodní hrana +80cm nad úrovní rampy.

ČÁST PD	PS 01 - TRAFOSTANICE	SUBDODAVATEL:
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. MIROSLAV GERYK	 ELEKTRO PROJEKCE s.r.o.
VYPRACOVAL	ING. RICHARD NAJMAN, Ph.D.	Fráni Šrámka 1209/5 Ostrava M.Hery 709 00
KONTROLOVAL	ING. FILIP KOCIÁN	www.elektro-projekce.cz info@elektro-projekce.cz
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. VÁCLAV VLČEK	

+ - 0,000 OBJEKTŮ = 315,72 m.n.m. systému BALT

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT : Ing.Miroslav Geryk Dvořákův okruh 13 Krnov 794 01	e-mail : miroslavgeryk@volny.cz mobil : 777009772 774630321 775630321	Ing.Miroslav Geryk & Ing.Jiří Géryk inženýrská a projekční činnost, technický dozor, koordinátoři BOZP	
MÍSTO STAVBY :	Říční okruh č.pop. 5, Krnov 794 01, k.ú. Krnov - Horní předměstí, pozemek parc. č.13/1, 13/8, 13/7, 5995/12, 5995/2, 5791/1, 259, 14/5, 14/6, 10/2, 11/2, 13/2	DATUM :	06/2017
STAVEBNÍK :	Město Krnov, Hlavní náměstí 96/1, Krnov 794 01	JEDNOTKY :	cm, m
STAVBA :	<b>Karnola - udržitelná revitalizace a zatraktivnění národní kulturní památky</b>	FORMÁT :	8A4
VÝKRES :	PŮDORYS	MĚŘÍTKO :	1:50
		STUPEŇ PD :	DPS/ZSPD
		Č. VÝKRESU	D.2.01-02