

Lesprojekt s.r.o.

Revoluční 1138/76
794 01 Krnov

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
1103612857

VYŘIZUJE / LINKA
Baroš / 800 850 860

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE
Zábřeh / 14.05.2019

Věc: ŽÁDOST O SOUHLAS S UMÍSTĚNÍM STAVBY V OCHRANNÉM PÁSMU ČEZ DISTRIBUCE, A. S.
Dokumentace ve stupni DSP/DPS

Vážený žadateli,

našemu pracovišti byla předložena Vaše žádost o umístění stavby v ochranném pásmu (OP) zemního kabelového vedení VN/NN 22/0,4 kV s názvem:

„**Ulice E.F. Buriána**“, parc.č dle předložené PD v kat. území Krnov – Horní Předměstí. Po prošetření jsme zaujali následující stanovisko:

- plánovaná stavba je situována do ochranného pásma stávajícího zemního kabelového vedení VN/NN 22/0,4kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s.. Ochranné pásmo výše uvedeného zemního kabelového vedení je **1m** na každou stranu od krajního kabelu VN/NN (podle zák. č. 79/1957 Sb., vládního nařízení č 80/1957 Sb. a zákona 458/2000 Sb. za jejichž účinnosti bylo toto vedení postaveno);

souhlasíme s realizací výše uvedené stavby za následujících podmínek:

- při realizaci stavby musí být ve vztahu k zařízení DS dodrženy veškeré platné normy, předpisy a respektována ostatní omezení vyplývající z existence OP zařízení DS, zejména musí být dodrženy minimální vodorovné a svislé odstupové vzdálenosti dle ČSN 73 6005
- pokud nebude prokázáno dodržení ČSN 73 6005, se stavbou nesouhlasíme nebo musí být naše zařízení přeloženo a dochráněno na Vaše náklady dle zákona 458/2000 Sb. na základě smlouvy o přeložce podepsané před vydáním stavebního povolení
- skutečná trasa a hloubka podzemního distribučního vedení VN/NN musí být před dokončením projektu výše uvedené stavby, protokolárně vytýčena pracovníkem společnosti ČEZ Distribuce, a.s..


- nevyhnutelné přeložky zařízení VN/NN (i dočasné) v majetku ČEZ Distribuce, a.s. je nutno projednat s pracovníky oddělení Připojování - Morava, tzn. před vydáním stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, budou uzavřeny smlouvy na přeložky a to na základě žádosti
- úpravou komunikace a přilehlých ploch nesmí dojít k snížení hloubky uložení zemního kabelového vedení VN/NN dle normy
- Pokud dojde ke změně stavby před dokončením, musí být tato změna u nás předem projednána a odsouhlasena.
- **před zahájením stavby je nutno podat „Žádost o udělení souhlasu s činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy“** dle § 46, odst. 11 zákona č.458/2000 Sb., která bude udělena na investora (zhotovitele) stavby
- Nutno respektovat podmínky platného Vyjádření k existenci zařízení společnosti ČEZ Distribuce, a.s. .

Toto vyjádření lze použít pro účely vydání územního souhlasu, stavebního povolení, ohlášení stavby a to za předpokladu splnění výše uvedených podmínek. V opačném případě se stavbou nesouhlasíme.

Platnost toho to vyjádření je 1 rok o ode dne vydání.

S pozdravem



 **DISTRIBUCE**
ČEZ Distribuce, a. s.
 Děčín - Děčín IV-Podmokly
 Teplická 874/8, PSČ 405 02
 IČO: 247 29 035

246

Ing. Libor Socha
 vedoucí oddělení SEM Sítě Morava