

**VYSVĚTLENÍ OBSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (1)
A SDĚLENÍ DALŠÍHO POSTUPU**

Rekonstrukce ulic Mikulášské a E. F. Buriana v Krnově

Identifikační údaje zadavatele a osoby zastupující zadavatele v zadávacím řízení:

zadavatel: Město Krnov, Hlavní náměstí 1, Krnov, 794 01
IČ: 002 96 139
zastoupený: Ing. Tomášem Hradilem, starostou

zastupující osoba: RECTE.CZ, s.r.o., Nádražní 612/36, Ostrava Moravská Ostrava, PSČ 702 00
IČ: 619 72 690
kontaktní osoba: Jana Kobělušová, +420 734 260 410, recte@recte.cz

Shora citovaný zadavatel zastoupený Ing. Tomášem Hradilem, starostou (dále jen „zadavatel“) vyhlásil v otevřeném podlimitním řízení veřejnou zakázku na zhotovitele stavby **Rekonstrukce ulic Mikulášské a E. F. Buriana v Krnově**, a to za podmínek uvedených v zadávací dokumentaci. Zadávací řízení bylo zahájeno odesláním Oznámení o zahájení zadávacího řízení do Věstníku veřejných zakázek (ev. číslo Z2021-004611) a dále uveřejněním zadávacích podmínek na profilu zadavatele.

V průběhu lhůty pro podání nabídek obdržel zadavatel od dodavatele elektronickou žádost o vysvětlení obsahu zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky, na kterou odpovídá uveřejněním vysvětlení na profilu zadavatele.

Dotaz č.1:

Jako účastníci zadávacího řízení na zakázku „Rekonstrukce ulic Mikulášské a E. F. Buriana v Krnově“ Vás žádáme o vysvětlení Zadávací dokumentace.

V příloze „PD 17 II.etapa_Mikulášská_1.3b SO 401 ul. Mikulášská VO Technická zpráva 1.doc“ uvádí že „Sloupy pro lampy LE budou mít výšku 4,5m nad zemí.“ Příslušný VV však tyto sloupy neobsahuje. Jakým způsobem máme příslušné sloupy ocenit? Bude příslušná položka do VV doplněna?

Odpověď zadavatele na dotaz:

V rozpočtu je položka č. 11-17 tj. jednotlivé svítidla E1 – H2, kde je napsáno, o které svítidlo se jedná + jeho specifikace + stožár a výložník daného svítidla atd. V rozpočtu položka č. 17 sloupy 8m nad terén a položka 6m nad terén – tyto sloupy mají shodnou cenu se sloupy 4,5 m nad terén = počty sedí.

V rámci korektního přístupu zadavatel dále sděluje, že v průběhu lhůty pro podání nabídek obdržel žádost k obsahu zadávacích podmínek, která vyžaduje úpravu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a smlouvy o dílo. S ohledem na tuto skutečnost zadavatel tímto sděluje, že předpokládá zveřejnění vysvětlení a aktualizovaných zadávacích podmínek na profilu zadavatele dne 16. 2. 2021, když změna zadávacích podmínek musí být projednána a schválena Radou města. Pro úplnost zadavatel uvádí, že ode dne zveřejnění bude rovněž prodloužena lhůta pro podání nabídek.

.....
Jana Kobělušová
zastupující osoba zadavatele