

VYSVĚTLENÍ OBSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (2) A PRODLOUŽENÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ ELEKTRONICKÝCH NABÍDEK

Rekonstrukce ulic Mikulášské a E. F. Buriana v Krnově

Identifikační údaje zadavatele a osoby zastupující zadavatele v zadávacím řízení:

zadavatel: Město Krnov, Hlavní náměstí 1, Krnov, 794 01
 IČ: 002 96 139
 zastoupený: Ing. Tomášem Hradilem, starostou

zastupující osoba: RECTE.CZ, s.r.o., Nádražní 612/36, Ostrava Moravská Ostrava, PSČ 702 00
 IČ: 619 72 690
 kontaktní osoba: Jana Kobělušová, +420 734 260 410, recte@recte.cz

Shora citovaný zadavatel zastoupený Ing. Tomášem Hradilem, starostou (dále jen „zadavatel“) vyhlásil v otevřeném podlimitním řízení veřejnou zakázku na zhotovitele stavby **Rekonstrukce ulic Mikulášské a E. F. Buriana v Krnově**, a to za podmínek uvedených v zadávací dokumentaci. Zadávací řízení bylo zahájeno odesláním Oznámení o zahájení zadávacího řízení do Věstníku veřejných zakázek (ev. číslo Z2021-004611) a dále uveřejněním zadávacích podmínek na profilu zadavatele.

V průběhu lhůty pro podání nabídek obdržel zadavatel od dodavatele elektronickou žádost o vysvětlení obsahu zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky, na kterou odpovídá uveřejněním vysvětlení na profilu zadavatele.

Žádost č. 1 k obsahu zadávacích podmínek:

Dotaz č.1:

Jako účastníci zadávacího řízení na zakázku „Rekonstrukce ulic Mikulášské a E. F. Buriana v Krnově“ Vás žádáme o vysvětlení Zadávací dokumentace.

V příloze „PD, 12 I.etapa_E.F.Buriana, Rozpočet, 13502 - (SO 101) - Ulice E.F.Buriana zadání, VRN4 Inženýrská činnost“ jsou uvedeny položky bez měrných jednotek. Bylo by možné tyto údaje doplnit ?

VRN4			Inženýrská činnost		
66	000	043194000	únosnost pláně	kus	3,000
			"3 krát " 3		3,000
67		M1	Zřízení staveniště		1,000
			1		1,000
68		M2	Odstranění staveniště		1,000
			1		1,000
69		M3	Náklady na přechodné dopravní značení		1,000
			1		1,000
70	R	M4	Dokumentace skutečného provedení stavby		1,000
			1		1,000
71		M5	Vytýčení inženýrských sítí		4,000
			"Vytýčení inženýrských sítí " 1		1,000
			"kontrolní měření v průběhu stavby " 1		1,000
			"zaměření skutečného stavu " 2		2,000
			Součet		4,000
73	R	M6	Ostatní náklady se stavbou		1,000
			"čištění vozovky, pomocné práce, atd " 1		1,000

Odpověď zadavatele na dotaz:

PD E. F. Buriana:

Měrné jednotky nejsou ve výkaze výměr uvedeny, jelikož se jedná o soubor za celou stavbu – komplet, tj. provedení 1× staveniště na celou stavbu, 1× vytýčení inž. sítí na celou stavbu; 1× provedení dokumentace skutečného provedení stavby; 1× náklady na přechodné dopravní značení; atd.

Dodavatel / Zhotovitel stavby si z projektové dokumentace musí sám zjistit potřebný rozsah k provedení (zajištění) dané položky, tj. množství potřebných sítí k vytýčení; potřebné plochy a vybavenosti staveniště na danou stavbu; množství přechodného DZ na danou stavbu, včetně doby potřebné na pronájem - délka výstavby atd.

Dotaz č.2:

V příloze „PD, 20 Sadové úpravy, VÝKAZ VÝMĚR - VP Krnov(URS) 2020 - 2, 4 Výsadba stromů“ je uvedena položka bez měrné jednotky a množství. Bylo by možné tyto údaje doplnit ?

		4	Výsadba stromů			
--	--	---	----------------	--	--	--

67			Rostlinný materiál			
68			stromy listnaté vel. 18-20		69	
69	M	R401	<i>Tilia platyphyllos 'Rubra'</i>	ks	69	0,00
70	K		Dovoz rostlin + manipulace (25% z ceny každé rostliny)			
71	K		Vytýčení výsadeb	hod	10,0	0,00

Odpověď zadavatele na dotaz:

PD Rekonstrukce Mikulášská - Sadové úpravy:

Položka je jasně pojmenovaná a z ní vyplývá, že nelze určit měrnou jednotku. Jde o příplatek za dovoz rostlin a ten si dodavatel doplní podle svého výpočtu. Za měrnou jednotku náhradou lze tedy doplnit soub. - souborná jednotka. Popis položky je zcela jednoznačný a nelze jej nijak zaměnit.

Dotaz č.3:

V příloze „PD“ Ve výkresové části „12 I.etapa_E.F.Buriana, D. Dokumentace objektů a technických, D.1.2.c“ Je uváděna vrstva lože pod žulovou kostku z materiálu štěrk 4/8 mm tl. 40mm. V Technických zprávách je pak uváděna tato vrstva z materiálu štěrk 0/4 mm tl. 40mm. Který materiál máme použít pro ocenění těchto položek ?

Odpověď zadavatele na dotaz:

PD E. F. Buriana:

Výkres D.1.2c i technická zpráva jsou totožné. Jedná se o jinou položku. Materiál štěrk 4/8 v tl. 40 mm je navržen pod dlažbu z žulových kostek, štěrk 0/4 je navržen pod betonovou dlažbu 200×200 mm (chodníky).

Dotaz č.4:

V příloze „PD“ V technických zprávách je uváděno že vybouraná suť bude ukládána na skládky určené zadavatelem, z toho usuzujeme že přepravní vzdálenost odpovídá vzdálenostem uvedeným v oddílech „Přesun sutě“, příslušných VV, pro ocenění položek – Poplatek za uložení na skládce bychom potřebovali znát výši poplatku na těchto skládkách. Může je zadavatel sdělit ?

Odpověď zadavatele na dotaz:

PD Rekonstrukce Mikulášská:

Zadavatel předpokládá přepravní vzdálenost do 25 km. Výši poplatku za uložení odpadu na skládce si dodavatel stanoví sám.

Dotaz č.5:

V příloze „PD“ V technických zprávách je uváděno že vybouraná suť bude ukládána na skládky určené zadavatelem. Zároveň je v příslušných VV v oddílech „Zemní práce“ u položek „113154364 Frézování živичného krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 s překážkami v trase.“ V poznámkách uvedeno "poznámka: odfrézovaný recyklát bude odkoupen! " Jaké jsou podmínky pro odkup recyklátu (výše výkupní

ceny atd.? Tyto nejsou nikde v Zadávací dokumentaci uvedeny. Tento materiál bude nutno ze stavby odvézt a uložit, máme předpokládat stejné určení a využití skládek jako v předchozím dotazu?

Odpověď zadavatele na dotaz:

PD Rekonstrukce Mikulášská:

Část frézovaného živičného krytu v tloušťce 100 mm bude odkoupena za cenu navrženou dodavatelem / zhotovitelem stavby. Odvoz tohoto materiálu a jeho uložení bude dle možnosti dodavatele / zhotovitele a na jeho náklady.

VE výkaze výměr stavby byla doplněna položka číslo 58981148, která se týká odkupu recyklátu. V této souvislosti zadavatel provedl úpravu a návrhu smlouva o dílo, a to v článku II, odstavec 1, kde doplnil text, kterým zohlednil závazek zhotovitele k odkupu recyklátu. Aktualizovaný návrh smlouvy o dílo a výkaz výměr.

Zadavatel s ohledem na své vysvětlení uvedené shora poskytuje jako přílohu tohoto vysvětlení upravené znění Smlouvy o dílo, soubor označený „Mikulášská_SoD_upr_15-02-2021“ a dále upravené Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr označené „13092 - Rekonstrukce veřejného prostranství ulice Mikulášská 10.2 I etapa(zadání)“ a „13092 - Rekonstrukce veřejného prostranství ulice Mikulášská 10.2 II etapa(zadání)“.

Žádost č. 3 k obsahu zadávacích podmínek:

Dotaz č.1:

V rámci VO Mikulášská 1. Etapa

Položka č. 21 – obsahuje 35 ks montáže stožáru

konkrétně **17 ks** – stožár výšky **8m**, **7 ks** – stožár výšky **6m** a **11ks** – **stožár výšky 4,5 m** nicméně v materiálu jsou obsaženy pouze tyto stožáry:

položka č. 98 - **17 ks** – stožár výšky **8m**,

položka č. 100 - **7 ks** – stožár výšky **6m**

stožár výšky 4,5m není zohledněn v materiálu, ale je uveden v TZ i v řádku č. 21 VV. Prosím o přidání řádku s tímto stožárem do výkazu výměr!

Odpověď zadavatele na dotaz:

Zadavatel upravil v položce počet stožárů. Upravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr poskytuje zadavatele jako přílohu tohoto vysvětlení.

Zadavatel s ohledem na své vysvětlení poskytuje jako součást tohoto vysvětlení upravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr VO Mikulášská 1. Etapa označený “ 11d Slepý rozpočet - VO Mikulášská 1 etapa“.

Dotaz č.2:

V rámci VO EF Buriana

Položka č. 141 – obsahuje 4 ks montáže stožáru

stožár výšky 4 m nicméně v materiálu není samotná položka pro tento stožár !

stožár výšky 4m není zohledněn v materiálu, ale je uvede v TZ i v řádku č. 141 VV. Prosím o přidání řádku s tímto stožárem do výkazu výměr!

Odpověď zadavatele na dotaz:

Kontrolou projektové dokumentace zadavatel zjistil, že položka je duplicitní, když veřejné osvětlení E. F. Buriana je již součástí I. etapy rekonstrukce Mikulášské. V této souvislosti zadavatel sděluje, aby tento výkaz výměr v rámci své nabídky neoceňovali. Vzhledem k tomu, že uveřejněné zadávací podmínky na profilu zadavatele již nelze v průběhu lhůty pro podání nabídek měnit, uvádí zadavatel podrobnou „cestu“ a označení souboru výkazu výměr, který nebude součástí nabídkové ceny účastníků.

Soubor zveřejněný na profilu zadavatele v sekci zadávací dokumentace pod názvem I.etapa E.F.Buriana, jméno souboru 12 I.etapa_E.F.Buriana.zip → složka Rozpočet → soubor VO rozpočet bez cen **NEOCEŇOVAT!**

S ohledem na provedené úpravy zadávacích podmínek zadavatel v souladu se zákonem prodlužuje lhůtu pro podání elektronických nabídek takto:

Původní lhůta pro podání elektronických nabídek do 02. 03. 2021 do 09:00 hodin se **ruší** a nahrazuje se novou lhůtou, a to do **18. 3. 2021 do 09:00 hodin.**

.....
Jana Kobělušová
zastupující osoba zadavatele

přílohy uvedené v textu