



Krnovské vodovody a kanalizace, s.r.o.

M. Gorkého 816 / 11, Krnov, Pod Bezručovým vrchem, 794 01

Dana Mrůzková
Krnovská 75E
747 01 Opava

Váš dopis/ze dne:

Naše značka:
91/2015/jh

Vyřizuje:
Hlaváčková / 554620475

V Krnově dne:
24.6.2015

Věc: Rekonstrukce budovy ZUŠ, náměstí Míru. Přípojka vody
Vyjádření k DUR+DSP

Projektovaná vodovodní přípojka nahradí přípojku stávající, a ve stejné trase se napojí na vodovodní řad DN 100 v komunikaci.

Přípojka je navržena z PE 100 RC D 50 mm, napojení bude navrtávkou, za ní bude osazen domovní uzávěr se zemní soupravou. Vodoměrná souprava (používáme sestavu BRUSE) bude umístěna v I.PP hned za obvodovou zdí. Délka přípojky bude 7,0 m. Navrtávku s domovním uzávěrem provede naše organizace. Přípojka musí mít připevněný signalizační vodič.

Souhlasíme s výstavbou vodovodní přípojky podle předložené PD, na ppč.341, 346 k.ú. Opavské Předměstí, za předpokladu :

Vodovodní přípojka bude provedena v souladu s ČSN 75 5411.

Požadujeme dodržení ČSN 73 6005 při křížení s podzemním vedením jiného správce.

Před zahájením výkopových prací budou vytýčeny všechny sítě.

Způsob napojení, pokládka přípojky bude před záhozem zkontrolována pracovníkem KVaK (ing.Křištofík tel. 602 786 538).

Výkopové práce v blízkosti vodovodu a kanalizace budou prováděny ručně. Dojde-li k poškození zařízení ve správě naší organizace, je třeba okamžitě tuto skutečnost ohlásit naší organizaci, vzniklé škody hradí investor na vlastní náklady.

Investor předloží naší organizaci protokol o provedení tlakové zkoušky vodovodní přípojky, jako i zakreslení přípojky.

Krnovské vodovody a kanalizace s.r.o.

M. Gorkého 816/11

794 01 Krnov, Pod Bezručovým vrchem

IČO: 476 74 148, DIČ: CZ47674148

RNDr. Eva Šindelářová
jednatelka společnosti

Telefon:	fax:	e-mail:	IČ:	IČP:	bank. spojení:
554610641	554610408	hlavackova@kvak.cz	47674148	1003977910	31305-771/0100
Firma zapsána v obchodním rejstříku, vedeného Krajským obchodním soudem v Ostravě oddíl C, vložka 11118					