

Ing. Karel Grygera

Lesní 69/4
747 06 Opava

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
1102941777

VYŘIZUJE / LINKA
Baroš / 800 850 860

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE
Zábřeh / 20.03.2019

Věc: ŽÁDOST O SOUHLAS S UMÍSTĚNÍM STAVBY V OCHRANNÉM PÁSMU ČEZ DISTRIBUCE, A. S.
Dokumentace ve stupni OS

Vážený žadateli,

našemu pracovišti byla předložena Vaše žádost o umístění stavby v ochranném pásmu (OP) zemního kabelového vedení NN 0,4 kV s názvem:

„Provizorní příjezdová komunikace na stavenišťě stavby – Rekonstrukce budovy ZUŠ náměstí míru č. 151/13, Krnov“, parc. č. 342 v kat. území Opavské Předměstí. Po prošetření jsme zaujali následující stanovisko:

- plánovaná stavba je situována do ochranného pásma stávajícího zemního kabelového vedení NN 0,4kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s.. Ochranné pásmo výše uvedeného zemního kabelového vedení je **1m** na každou stranu od krajního kabelu NN (podle zák. č. 79/1957 Sb., vládního nařízení č 80/1957 Sb. a zákona 458/2000 Sb. za jejichž účinnosti bylo toto vedení postaveno);


souhlasíme s realizací výše uvedené stavby za následujících podmínek:

- při realizaci stavby musí být ve vztahu k zařízení DS dodrženy veškeré platné normy, předpisy a respektována ostatní omezení vyplývající z existence OP zařízení DS
- souhlasíme s dodatečným panelovým krytím zemního kabelu NN 0,4kV po dobu rekonstrukce výše uvedené stavby na parc.č. 342 v kat. území Opavské Předměstí
- Pokud dojde ke změně stavby před dokončením, musí být tato změna u nás předem projednána a odsouhlasena.

Toto vyjádření lze použít pro účely vydání územního souhlasu, stavebního povolení, ohlášení stavby a to za předpokladu splnění výše uvedených podmínek. V opačném případě se stavbou nesouhlasíme.

Platnost tohoto vyjádření je 1 rok o ode dne vydání.

S pozdravem



 **DISTRIBUCE**

ČEZ Distribuce, a. s.

Děčín - Děčín IV-Podmokly

Teplická 874/8, PSČ 405 02

IČO: 247 29 035

246

Ing. Libor Socha

vedoucí oddělení SEM Sítě Morava