

VYSVĚTLENÍ OBSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (3)

Rekonstrukce a přístavba budovy ZUŠ nám. Míru 151/13 v Krnově

Identifikační údaje zadavatele a osoby zastupující zadavatele v zadávacím řízení:

zadavatel: Město Krnov, Hlavní náměstí 1, Krnov, 794 01
IČ: 002 96 139
zastoupený: Ing. Tomášem Hradilem, starostou

zastupující osoba: RECTE.CZ, s.r.o., Nádražní 612/36, Ostrava Moravská Ostrava, PSČ 702 00
IČ: 619 72 690
kontaktní osoba: Jana Kobělušová, +420 734 260 410, recte@recte.cz

Shora citovaný zadavatel zastoupený Ing. Tomášem Hradilem, starostou (dále jen „zadavatel“) rozhodl vyhlásit podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění změn a doplňků (dále v textu jen „zákon“) v otevřeném podlimitním řízení veřejnou zakázku na zhotovitele stavebních prací **Rekonstrukce a přístavba budovy ZUŠ nám. Míru 151/13 v Krnově**, a to za podmínek uvedených v zadávací dokumentaci. Zadávací řízení bylo zahájeno odesláním Oznámení o zahájení zadávacího řízení do Věstníku veřejných zakázek (ev. číslo Z2021-006135) a dále uveřejněním zadávacích podmínek na profilu zadavatele.

V průběhu lhůty pro podání nabídek obdržel zadavatel od dodavatele elektronickou žádost o vysvětlení obsahu zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky, na kterou odpovídá uveřejněním vysvětlení na profilu zadavatele.

Žádost č. 3 k obsahu zadávacích podmínek:

Dotaz:

Žádáme zadavatele o upřesnění materiálu sanitárních příček. V TZ je uvedena sendvičová deska na bázi extrudovaného polystyrenu překrytého oboustranně 2 mm silnou HPL deskou. To je konstrukčně nerealizovatelné. V dnešní době se používají standardně DTDL desky potažené melaminovou fólií, tzv. laminované desky, které mohou být lemované hliníkovými profily (HPL deska není laminát). Druhý typ materiálu – kompaktní HPL desky potažené melaminovou fólií je rovněž konstrukčně nerealizovatelné – kompaktní HPL desky jsou vždy potažené laminátem. Melaminovou fólií mohou být potažené pouze nosiče typu DTD nebo MDF. HPL znamená vysokotlaký laminát (high pressure laminate) – jsou to pod vysokým tlakem zalisované papírové desky s laminátem na obou stranách. Dle našeho názoru by měla být konstrukce sanitárních příček navržena ze standardních materiálů, které se v dnešní době používají, tj. laminované desky (tj. DTDL s melaminovou fólií) a kompaktní HPL desky.

Odpověď zadavatele na dotaz:

Sanitární příčky v 1.PP a 3.NP - jedná se o výrobky s vysokou trvanlivostí v mokřém prostředí, dostupné na trhu. Sanitární příčky v 1. a 2.NP – vysvětlení specifikace: jedná se o kompaktní desky (kompakt HPL, s černým jádrem) tl. 13 (min. 12) mm pro interiérové použití, s barevným povrchem dle výběru investora.

.....
Jana Kobělušová
zastupující osoba zadavatele