

5.12.16
16/354

16



MĚSTSKÝ ÚŘAD KRNOV
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
HLAVNÍ NÁMĚSTÍ 1
794 01 KRNOV

Váš dopis zn.:

Ze dne: 13. 09. 2016

Sp. zn.: ZP-12691/2016 gusl

Č. j.: KRNOZP-54209/2016 mina

Vyřizuje: Mgr. Veronika Minářová

Telefon: 554 697 354

E-mail: vminarova@mukrnov.cz

ID: ndgbdc9

Datum: 28. 11. 2016

Město Krnov

Hlavní náměstí 96/1

794 01 Krnov

v zastoupení:

KONEKO, spol. s r.o.

Ing. Oldřich Kazda

Výstavní 2224/8

709 00 Ostrava

Závazné stanovisko vodoprávního úřadu k územnímu řízení stavby „Odvedení splaškových vod z lokality Krnov-Ježník“

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Městský úřad Krnov, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen vodní zákon), a místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen správní řád), a vzhledem k tomu, že mohou být dotčeny zájmy podle vodního zákona, vydává v souladu s § 149 správního řádu

podle § 104 odst. 9 vodního zákona

souhlasné závazné stanovisko

k územnímu řízení stavby „Odvedení splaškových vod z lokality Krnov-Ježník“ v k. ú. **Krnov-Horní Předměstí na pozemcích viz PD, příloha č. 2.** Investorem je **Město Krnov, se sídlem Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Krnov, IČ 00296139**, v řízení zastoupeno na základě plné moci ze dne 17. 06. 2016 právnickou osobou KONEKO, spol. s r.o., se sídlem Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava, IČ 00577758, zastoupenou Ing. Oldřichem Kazdou, jednatelem společnosti. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ze srpna roku 2016 zpracované právnickou osobou KONEKO, spol. s r.o., se sídlem Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava, IČ 00577758, hlavním inženýrem je Ing. Sergej Gorbunov, vedený ČKAIT pod č. 1101825.

Údaje o místě předmětu stanoviska:	
Název obce	Krnov
Název katastrálního území	Krnov-Horní Předměstí
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	viz PD, příloha č. 2
Začátek stavby:	
Číslo hydrologického pořadí	2-02-01-0560-0-00 - Opavice
Název vodního útvaru (Kód vodního útvaru)	Opavice od toku Burkvízský potok po ústí do toku Opava včetně toku Mohla od státní hranice

	(HOD_0250)
Přímé určení polohy RD (souřadnice X, Y)	X: 1068524, Y: 511253
Konec stavby:	
Číslo hydrologického pořadí	2-02-01-0550-0-00 - Ježnický potok
Název vodního útvaru (Kód vodního útvaru)	Opavice od toku Burkvízský potok po ústí do toku Opava včetně toku Mohla od státní hranice (HOD_0250)
Přímé určení polohy RD (souřadnice X, Y)	X: 1068913, Y: 514819

Stavba sestává z těchto zařízení:

- TZ 01.1 – Kanalizační stoky – kanalizační stoky o celkové délce 4754,2 m o profilech DN 300-400 mm z materiálu PP včetně 122 ks šachet a spádišť DN 1000;
- TZ 01.2 – Kanalizační přípojky – 99 ks domovních kanalizačních přípojek z DN 150-200 ukončených revizní šachtou z PP o průměru 400 mm;
- TZ 01.3 – Přeložka vodovodu – přeložení vodovodu na pozemku parc. č. 5230 v celkové délce 38 m včetně přepojení cca 5 ks vodovodních přípojek.

Odůvodnění

Městský úřad Krnov, odbor životního prostředí, obdržel dne 13. 09. 2016 žádost o vydání závazného stanoviska ke stavbě „Odvedení splaškových vod z lokality Krnov-Ježník“ v k. ú. Krnov-Horní Předměstí na pozemcích viz PD, příloha č. 2.

Investorem je Město Krnov, se sídlem Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Krnov, IČ 00296139, v řízení zastoupeno na základě plné moci ze dne 17. 06. 2016 právnickou osobou KONEKO, spol. s r.o., se sídlem Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava, IČ 00577758, zastoupenou Ing. Oldřichem Kazdou, jednatelem společnosti. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ze srpna roku 2016 zpracované právnickou osobou KONEKO, spol. s r.o., se sídlem Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava, IČ 00577758, hlavním inženýrem je Ing. Sergej Gorbunov, vedený ČKAIT pod č. 1101825.

Stavba sestává z těchto zařízení:

- TZ 01.1 – Kanalizační stoky – kanalizační stoky o celkové délce 4754,2 m o profilech DN 300-400 mm z materiálu PP včetně 122 ks šachet a spádišť DN 1000;
- TZ 01.2 – Kanalizační přípojky – 99 ks domovních kanalizačních přípojek z DN 150-200 ukončených revizní šachtou z PP o průměru 400 mm;
- TZ 01.3 – Přeložka vodovodu – přeložení vodovodu na pozemku parc. č. 5230 v celkové délce 38 m včetně přepojení cca 5 ks vodovodních přípojek.

Uvedená stavba je vodním dílem ve smyslu § 55 vodního zákona, tudíž k provedení stavby je třeba povolení k provedení stavby podle § 15 vodního zákona. K vydání tohoto povolení je příslušný zdejší vodoprávní úřad.

K dokumentaci pro územní řízení bylo vydáno vyjádření provozovatele městské ČOV Krnovské vodovody a kanalizace, s.r.o. ze dne 3.11.2016, který souhlasí s umístěním stavby za dodržení norem ČSN 75 6101, ČSN 73 6005 a ČSN 75 5401.

Lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru a nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu vod.

Po prostudování předložené dokumentace dospěl vodoprávní úřad k závěru, že jsou dotčeny zájmy chráněné vodním zákonem a dále že umístěním stavby podle předložené dokumentace nedojde k ohrožení povrchových ani podzemních vod a k ovlivnění odtokových poměrů, a proto vydal v souladu s ustanovením § 104 odst. 9 vodního zákona kladné závazné stanovisko.

Vydat rozhodnutí nebo učinit jiný úkon při postupu podle stavebního zákona při dodatečném povolení stavby lze v souladu s ustanovením § 104 odst. 9 vodního zákona pouze na základě tohoto závazného stanoviska, neboť jsou dotčeny zájmy podle vodního zákona.

Poučení

Závazné stanovisko je úkon učiněný správním orgánem na základě zákona, který není samostatným rozhodnutím ve správním řízení a jehož obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí správního orgánu.

Jestliže odvolání směřuje proti obsahu závazného stanoviska, vyžádá odvolací správní orgán potvrzení nebo změnu závazného stanoviska od správního orgánu nadřízeného správnímu orgánu příslušnému k vydání závazného stanoviska. Tomuto správnímu orgánu zasílá odvolání spolu s vyjádřením správního orgánu prvního stupně a s vyjádřením účastníků. Po dobu vyřizování věci nadřízeným správním orgánem správního orgánu, který je příslušný k vydání závazného stanoviska, lhůta podle § 88 odst. 1 neběží.

otisk úředního razítka

Ing. Pavla Hájková
vedoucí oddělení vodního a odpadového hospodářství

Rozdělovník:

Město Krnov, Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Krnov – v zastoupení: KONEKO, spol. s r.o., Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava

Ověřovací doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě

Ověřuji pod pořadovým číslem **91675718-48005-161205080815**, že tento dokument v listinné podobě, který vznikl převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z 3 listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Vstupující dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb a platnost zaručeného elektronického podpisu byla ověřena dne 05.12.2016 v 08:08:24. Zaručený elektronický podpis byl shledán platným ve smyslu ověření integrity dokumentu, tzn. dokument nebyl změněn, a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu bylo provedeno vůči poslednímu zveřejněnému seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů vydanému k datu 05.12.2016 05:20:08. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu **1E 25 88**, kvalifikovaný certifikát byl vydán akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb **PostSignum Qualified CA 2, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]** pro podepisující osobu (označující osobu) **Ing. Pavla Hájková, Městský úřad Krnov, 0210, Město Krnov [IČ 00296139]**. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.

Vystavil: **Statutární město Ostrava**
Pracoviště: **Statutární město Ostrava**
V **Ostravě** dne **05.12.2016**

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:
LUKÁŠ LUKŠA

Otisk úředního razítka:



91675718-48005-161205080815

Poznámka:

V době od uveřejnění seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů, vůči kterému byla ověřována platnost kvalifikovaného certifikátu 1E 25 88, do provedení autorizované konverze dokumentů mohlo dojít k zneplatnění kvalifikovaného certifikátu.

Kontrolu této ověřovací doložky lze provést v centrální evidenci ověřovacích doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.