
KONEKO spol. s.r.o.Výstavní 2248
709 00 Ostrava

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
1101874341VYŘIZUJE / LINKA
Baroš / 800 850 860MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE
Zábřeh / 10.01..2019

Věc: ŽÁDOST O SOUHLAS S UMÍSTĚNÍM STAVBY V OCHRANNÉM PÁSMU ČEZ DISTRIBUCE,a.s.

- předložená PD ve stupni DSP

Vážený žadateli,

našemu pracovišti byla předložena žádost - souhlas s umístěním stavby v ochranném pásmu (OP) venkovního vedení VN 22 kV, zemního kabelového vedení VN/NN 22/0,4kV a distribuční trafostanice 22/0,4kV, s názvem: „**Odvedení splaškových vod z lokality Krnov - Ježník**“ parc.č. dle předložené PD v kat. území Krnov - Horní Předměstí. Po prošetření jsme zaujali následující stanovisko:

- plánovaná výše uvedená stavba je situována do ochranného pásma stávajícího venkovního vedení 22kV, zemního kabelového vedení VN/NN 22/0,4kV, distribuční trafostanice 22/0,4kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s.. Ochranné pásmo výše uvedeného nadzemního vedení VN (holé vodiče) činí **10m** od krajního vodiče po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřeno kolmo na každou stranu, OP zemního kabelového vedení činí **1m** na každou stranu od krajního kabelu VN/NN, OP distribuční trafostanice činí **7m** od konstrukce na každou stranu (podle zák. č. 79/1957 Sb. a vládního nařízení č 80/1957 Sb. za jejichž účinnosti bylo toto vedení postaveno);
- souhlasíme s realizací výše uvedené stavby za následujících podmínek:
- skutečná trasa a hloubka dotčeného podzemního vedení VN/NN musí být, v rámci zpracování PD pro stavební povolení, protokolárně vytýčena pracovníkem společnosti ČEZ Distribuce, a.s. s vyhodnocením v PD
- při realizaci stavby musí být ve vztahu k zařízení DS dodrženy veškeré platné normy, předpisy a respektována ostatní omezení vyplývající z existence OP zařízení DS, zejména musí být dodrženy minimální vodorovné a svislé odstupové vzdálenosti dle ČSN 73 6005
- Nadzemní vedení nízkého napětí (do 1 kV) není chráněno ochranným pásmem. Při činnostech prováděných v jeho blízkosti (práce v blízkosti) je nutné dodržet vzdálenosti dané ČSN EN 50110-1 ed. 2..Výkopové práce budou prováděny v minimální vzdálenosti 1,5m od stávajících podpěrných bodů.

- výkopové práce nebudou prováděny blíže jak 4m od podpěrných bodů VN a 5m od distribuční trafostanice,
- Pokud dojde ke změně stavby před dokončením, musí být tato změna u nás předem projednána a odsouhlasena.
- nevyhnutelné přeložky zařízení VN/NN v majetku ČEZ Distribuce, a.s. je nutno projednat s pracovníky oddělení Připojování - Morava, před vlastní realizací stavby
- **před zahájením stavby je nutno podat „Žádost o udělení souhlasu s činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy“ dle § 46, odst. 11 zákona č.458/2000 Sb., která bude udělena na zhotovitele stavby.**
- Nutno respektovat podmínky platného Vyjádření k existenci zařízení společnosti ČEZ Distribuce, a.s. .

Toto vyjádření lze použít pro účely vydání územního souhlasu, stavebního povolení, ohlášení stavby a to za předpokladu splnění výše uvedených podmínek. V opačném případě se stavbou nesouhlasíme.

Platnost toho to vyjádření je 1 rok o ode dne vydání.

S pozdravem



ČEZ Distribuce, a. s.
Děčín, Děčín IV-Podmokly
Teplická 874/8
PSČ 405 02
IČ: 247 29 035 212.

Ing. Libor Socha
vedoucí oddělení SEM Sítě Morava